

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále „zákon“)

Název veřejné zakázky: „ÚPMD – Centrum vývojové péče“ – stavební práce
Název zadavatele: Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4
IČO zadavatele: 00023698
DIČ zadavatele: CZ00023698
Druh veřejné zakázky: podlimitní na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

žádám o dodatečnou informaci k veřejné zakázce „ÚPMD – Centrum vývojové péče – stavební práce“

Ve výkazu výměr jsou uvedeny v oddílu č. 766 – konstrukce truhlářské dveře, které jsou stávající, dle technické zprávy by měly být ponechány, jedná se o dveře 402, 405, 406, 412 a 414. Prosim o sdělení, jak tyto položky nacenit? Naceňovat pouze jako renovaci nebo dodávku nové výplně?

Děkuji za odpověď.

Dodatečné informace zadavatele (odpověď):

Výpis výplní je u stávajících dveří č. 402, 405, 406, 412 a 414 nutno nacenit následujícím způsobem:

Stávající dveře – Repase, do ceny je nutno zahrnout svěšení a odvoz dveřních křidel, demontáž kování, truhlářské opravy poškozených částí, horkovzdušné odstranění nátěrů, přebroušení a tmelení (3x – 5x), nový nátěr, doplnění kování a nové kliky, oprava a nátěry zárubně na stavbě.

Barva nátěru dveří má být bílá.

Nadto si zadavatel dovoluje připomenout, že dveře je při provádění stavebních prací nutno ochránit proti poškození.

Dne 15.10.2014

Za Ústav pro péči o matku a dítě
jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
funkce/pracovní zařazení: ředitel ÚPMD

Podpis: _____

