k odtahovému ventilátoru zař. 2a

k odtahovému ventilátoru zař. 2

od přívodního regulátoru 1B-P

k odtahovému regulátoru 1B-O

od přívodního regulátoru 1A-P

SOUVISÍ S VÝKRESEM STROJOVNA

Nový odtah

CGF470 přívod 160 m3/h

Přepojení odtahu robotu k izolátoru

k odtahovému regulátoru 1A-O

IZOLÁTOR

CGF470 odtah 270 m3/h

719 723 724 725 726 727 737 714 714a 740 740a 742 743 735

2A 2B 2C 1A-P

VP

Ing.Karel Doušek,CSc.AIRTECHNIK, Ostromečská 14, Praha 3, 130 00
Vzduchotechnika, čisté prostory IČO 13140612

Odpovědný projektant: Ing.K.Doušek,CSc.	Vypracoval: Ing.K.Doušek,CSc.	Kreslil:
Akce: Ředění cytostatik VFN Karlovo nám. Praha 2 VZDUCHOTECHNIKA	Formát: A3	Měřítko: bez
	Datum: 10.8.2017	Číslo výkresu: 3442-A3-03
Název výkresu: Dispozice vzt 2. etapa		-