



- LEGENDA
- ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - NOVÉ
- U - UMÝVADLO - 7ks
 - WC - KLOZET - 2 ks
 - SP - SPRCHA - 1ks
 - V - VÝLEVKA - 1ks
 - DŘ - DŘEZ - 1ks

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SVODNÁ POTRUBÍ KG-Systém NAVRHOVANÁ VEDENÁ
POD PODLAHOU, MIN. SPAD 2%
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ HT systém NAVRHOVANÁ
VEDENÁ VE ZDIVU, MIN. SPAD 3%

LEGENDA MÍSTNOST NAVRHOVANÁ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
120	ČISTĚ PRÁDLO	67,08
121	FILTR	20,33
122	PRADELNA	17,72
123	ŠPINAVÉ PRÁDLO	70,47
124	DENNÍ MÍSTNOST	10,56
125	ŠATNA	11,77
126	WC	1,61
127	UMÝVÁRNA ŠATNA	5,36
133	UMÝVÁRNA	1,63
134	OKUDOVÁ KOMORA	2,51
135	WC ŠATNA	1,35
136	SPRCHA ŠATNA	1,89
CELKEM		212,28

VYPRACOVAL :	ZODP. ARCHITEKT :	KONTROLOVAL :
Ing. Lukáš Jaroš	Ing.arch. Martin Matušek	Ing.arch. Martin Matušek
INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ		MÍSTO : OBJEKT "H" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2272/2, K.Ú. : OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
NÁZEV STAVBY :	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVACÍJÍ VE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU "H"	
NÁZEV VÝKRESU :	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	SCHEMA ROZVODU KANALIZACE
ZAK. Č. : AMG-12017		Č. VÝKR. :
STUP. PD : DPS		DATUM : 09/2017
MĚŘÍTKO : 1:100		D.1.4.1.2

POZNÁMKY:

PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET PLATNÉ ČSN (REVIZI A TLAKOVÉ ZKOUŠKY), BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, POŽADAVKY A NÁVODY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZTL.

PROVÉST DLE ČSN 75 6760 VNITŘNÍ KANALIZACE

PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A VEŠKEROU EL. INSTALACI DLE PLATNÝCH ČSN!

PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT HLAVNÍ ROZMĚRY!

PŘED REALIZACÍ PROVÉST AKTUALIZACI VYVODU PODLE DODAVATELE ZARÍZENÍ!

NOVÉ PROSTUPY POTRUBÍ A KABELŮ STĚNAMI (STROPY) UTĚSNIT DLE ČSN 730810 ČL. 6.2.1/18 DOZDĚNÍM NEBO DOBETONOVÁNÍM HMOTAMI TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ A1 NEBO A2 (V CELE TLOUŠŤICE KONSTRUKCE).

PŘI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI NUTNO OVĚŘIT JEJÍ STAV, DIMENZI A TRASU A VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ.

KLADENÍ KANALIZACE ZAČÍT OD MÍSTA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI.

ZA ÚČASTI PROJEKTANTA VYŘEŠIT PŘÍPADNÉ ZMĚNY.