

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 25. 9. 2017

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 49400/2017/OP/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 53903/2017/OP/EPID

VYŘIZUJE: Ing. Helena Brantálová

Jolana Psotová

TEL.: 553 668 846

E-MAIL: helena.brantalova@khsova.cz

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Ing. Harry Olšar

Olomoucká 305/88

746 01 Opava-Předměstí

DATUM: 18. 10. 2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Psychiatrické nemocnice v Opavě, se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, IČ 00844004, ze dne 25. 9. 2017, zastoupené na základě plné moci Ing. Harry Olšarem, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Stavební úpravy spočívající ve změně účelu užívání objektu „H“ z garáží na prádelenský provoz“, místo stavby Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, parc. č. 2272/2, k.ú. Opava – Předměstí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Stavební úpravy spočívající ve změně účelu užívání objektu „H“ z garáží na prádelenský provoz“,

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Psychiatrické nemocnice v Opavě, se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 00844004, ze dne 25. 9. 2017, zastoupené na základě plné moci Ing. Harry Olšarem, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „Stavební úpravy spočívající ve změně účelu užívání objektu „H“ z garáží na prádelenský provoz“, místo stavby Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, parc. č. 2272/2, k.ú. Opava-Předměstí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

V současné době je objekt využíván jako šatny pro řidiče a zaměstnance pracovní čtyry, na severovýchodní straně jako garáže. Garáže budou po stavebních úpravách využívány jako prádelna pro potřeby Psychiatrické nemocnice, kde bude práno drobné prádlo. Ložní prádlo pere smluvní externí prádelna, v prádelně bude probíhat jeho třídění. Maximální denní zátěž bude stanovena na 40 vozíků přivezených s novým prádlem a 40 vozíků s odvozem špinavého prádla. Čisté prádlo bude přiváženo ve vozících v ochranném obalu a špinavé prádlo bude

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

odváženo na vozících v ochranných pytlích.

Projektová dokumentace řeší změnu užívání prostor garáží na prádelenský provoz. Předmětná změna užívání se týká místností č. 120, garáž č. 1 (67,08 m², s. v. 3,48 m), nově bude využívána jako místnost na čisté prádlo, dále místností č. 121, garáž č. 2 (20,33 m², s. v. 3,05 m), nově bude využívána jako filtr, dále místnost č. 122, garáž č. 3 (17,72 m², s. v. 3,08 m), nově bude využívána jako prádelna, ve které budou tyto technické zařízení, 2 pračky na 30-35 kg a jednu sušičku.

Další místnost č. 123, garáž č. 4 (70,47 m², s. v. 3,21 m), nově bude využívána jako místnost na špinavé prádlo, místnost č. 124, garáž č. 4 (10,56 m², s. v. 2,91 m), nově bude využívána jako denní místnost, kde bude umístěna kuchyňská linka s dřezem a umyvadlem, místnost č. 125, garáž č. 5 (11,77 m², s. v. 2,99 m), nově bude využívána jako šatna pro zaměstnance, zde budou umístěny šatní skříně na uložení civilního a pracovního oděvu a sedací nábytek. Dále místnost č. 126, WC pro zaměstnance (1,61 m², s. v. 2,99 m), místnost č. 127, kancelář (5,36 m², s. v. 2,99 m), nově bude využívána jako umývárna, místnost č. 133, předsíňka WC s umyvadlem (1,63 m², s. v. 2,99 m), místnost č. 134, úklidová komora s výlevkou a umyvadlem (2,51 m², s. v. 2,99 m), místnost č. 135, WC pro personál (1,35 m², s. v. 2,99 m), místnost č. 136, sprcha pro zaměstnance (1,89 m², s. v. 2,99 m). V provozu budoucí prádelny bude pracovat celkem 5 osob.

V prostorech prádelny budou podlahy vyrovnány do roviny a obloženy keramickou dlažbou, nově vzniklé příčky budou z pórobetonových tvárnic. V místnostech, kde jsou navrhovány stavební úpravy bude proveden keramický obklad, kromě denní místnosti, šatny a filtru, zde bude proveden omyvatelný nátěr.

Pro umělé osvětlení posuzovaných prostor jsou navržena svítidla se zářivkovými zdroji a LED svítidla do sanitárních zařízení, dle doloženého výpočtu bude intenzita umělého osvětlení v souladu s normovými hodnotami. Udržovaná osvětlenost v m.č. 120-čisté prádlo bude 381 lx, v prádelně 320 lx, v m.č. 123-špinavé prádlo 355 lx. Umývárna, WC a sprcha budou odvětrány ventilátorem o výkonu 230 m³/hod. WC s předsíňkou a úklidová komora budou větrány ventilátorem o výkonu 160 m³/hod. Pro nucené odvětrání bude do prádelny instalován ventilátor (480 m³/hod.). Sanitární zařízení budou mít zajištěno i přirozené větrání okny.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



Mgr. Vera Vrábliková
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 2 listy + PD

1x KHS, EPID/OP, 2 listy + spis

PŘEVZAL DNE: 18. 10. 2017

Podpis: