



# LEGENDA

- VE

ODTAHOVÁ SOUSTAVA, VENTILÁTOR 230V, 50Hz NA FASÁDU OBJEKTU. ODTAHOVÝ MIN. VÝKONU 480M³/HOD.  
VENTILÁTOR SI BUDE SPOUŠTĚT PROVOZOVATEL RUČNÍM NÁSTĚNNÝM SPÍNÁČEM V DLE POTŘEBY.
- VE1

ODTAHOVÁ SOUSTAVA, VENTILÁTOR 230V, 50Hz, ODTAHOVÉ POTRUBÍ SPIRO DN 100 NA FASÁDU O MIN. VÝKONU 230M³/HOD. VENTILÁTORY BUDOU SPUŠTĚNY SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM + ZPOŽDĚNÍ 3min.
- VE2

ODTAHOVÁ SOUSTAVA, VENTILÁTOR 230V, 50Hz, ODTAHOVÉ POTRUBÍ SPIRO DN 100 NA FASÁDU O MIN. VÝKONU 160M³/HOD. VENTILÁTORY BUDOU SPUŠTĚNY SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM + ZPOŽDĚNÍ 3min.

LEGENDA MÍSTNOST NAVRHOVANÁ

| TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP |                 |        |            |                    |
|-----------------------|-----------------|--------|------------|--------------------|
| Č.M.                  | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA    | STĚNY              |
| 120                   | ČISTÉ PRÁDLO    | 67,08  | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=1,8m |
| 121                   | FILTR           | 20,33  | KER.DLAŽBA | OMYVATELNÝ NÁTĚR   |
| 122                   | PRÁDELNA        | 17,72  | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=1,8m |
| 123                   | ŠPINAVÉ PRÁDLO  | 70,47  | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=1,8m |
| 124                   | DENNÍ MÍSTNOST  | 10,56  | KER.DLAŽBA | OMYVATELNÝ NÁTĚR   |
| 125                   | ŠATNA           | 11,77  | KER.DLAŽBA | OMYVATELNÝ NÁTĚR   |
| 126                   | WC              | 1,61   | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=1,5m |
| 127                   | UMÝVÁRNA ŠATNA  | 5,36   | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=1,5m |
| 133                   | UMÝVÁRNA        | 1,63   | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=1,5m |
| 134                   | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 2,51   | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=1,5m |
| 135                   | WC ŠATNA        | 1,35   | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=1,5m |
| 136                   | SPRCHA ŠATNA    | 1,89   | KER.DLAŽBA | KER. OBKLAD v=2,0m |
|                       | CELKEM          | 212,28 |            |                    |

# POZNÁMKY:

NAPOJENÍ VĚTRÁNÍ (VZDUCHOTECHNIKY) MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK NOREM ČSN A ČSN EN!  
PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A VEŠKEROU EL. INSTALACI DLE PLATNÝCH ČSN!

|                                            |  |                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                            |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| VYPRACOVAL :                               |  | ZODP. ARCHITEKT :                                                                                | KONTROLOVAL :                                                           | <div><div>AMG</div><div>STUDIO</div></div> <div>AMG Studio s.r.o.<br/>architektonická kancelář<br/>Šafaříkova 1221/3<br/>74601 Opava<br/>+420 602 711 505,<br/>info@amgstudio.cz</div> |                            |
| Ing. Lukáš Jaroš                           |  | Ing.arch. Martin Matušek                                                                         | Ing.arch. Martin Matušek                                                |                                                                                                                                                                                        |                            |
|                                            |  |                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                            |
| INVESTOR : PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ |  |                                                                                                  | MÍSTO : OBJEKT "H" V AREÁLU PNO, PARC. Č. 2272/2, K.Ú.: OPAVA-PŘEDMĚSTÍ |                                                                                                                                                                                        |                            |
| NÁZEV STAVBY :                             |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU "H"<br>Z GARÁŽÍ NA PRÁDELENSKÝ PROVOZ |                                                                         | ZAK.Č. : AMG/-/2017                                                                                                                                                                    | Č.VÝKR. :<br><br>D.1.4.3.1 |
|                                            |  |                                                                                                  |                                                                         | STUP.PD : DPS                                                                                                                                                                          |                            |
| NÁZEV VÝKRESU :                            |  | D.1.4.3 VĚTRÁNÍ<br>1.NP - VĚTRÁNÍ                                                                |                                                                         | DATUM : 09/2017                                                                                                                                                                        |                            |
|                                            |  |                                                                                                  |                                                                         | MĚŘÍTKO : 1:100                                                                                                                                                                        |                            |

