



LEGENDA STÁVAJÍCICH IS :

- KABELY NN

KABELY VN

KABELY SPĚLOVACÍ 02

PLYN NTL

PLYN STL

KANALIZACE

VODOVOD
- B1 – B27

C1 – C91

D1 – D25
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 50W

SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 30W

SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 40W

Poznámka:

- NAPEŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN AC, 50Hz, 400/230 V./TN-C

DOCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ

– NN

DOCHRANĚ PÁSMO

1M PO DRUHU STRANACH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001
- STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBENÍKU

Upozornění!

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podniků provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o výtýčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ
	ING. MKREJČÍ	ING. MKREJČÍ	ING. J. VÍTEK	PROJEKCE ELEKTRO TECHICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				
NÁZEV AKCE: HAVŘICE				DATUM
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL				FORMÁT
				STUPĚN
				MĚŘÍTKO
				Č. ZAKÁZKY
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO PARÉ
SITUACE Č. 6				ČÍSLO VÝKRESU
				D 06