



- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS :
- KABELY NN
 - KABELY VN
 - KABELY SDĚLOVACÍ OZ
 - PLYN NTL
 - PLYN STL
 - KANALIZACE
 - VODOVOD

- B1 - B27 SVÍTIDLO SILNÍČNÉ LED 50W
- C1 - C91 SVÍTIDLO SILNÍČNÉ LED 30W
- D1 - D25 SVÍTIDLO SILNÍČNÉ LED 40W

POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

DCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ

- NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DCHRANĚ PÁSMO 1M PO OBDU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZAK. 458/2001

STOŽÁŘY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNÍČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění!

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytyčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47	
	ING. M. KREJČÍ	ING. M. KREJČÍ	ING. J. VÍTEK		
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM	KVĚTEN 2017
NÁZEV AKCE: HAVŘICE				FORMÁT	4 A4
				STUPEŇ	DÚR
				MĚŘÍTKO	1 : 500
				Č. ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
SITUACE Č. 7					D 07