

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS :

- KABELY NN
- KABELY VN
- KABELY SDĚLOVACÍ O2
- PLYN NTL
- PLYN STL
- KANALIZACE
- VODOVOD

B1 - B27	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 50W
C1 - C91	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 30W
D1 - D25	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 40W

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNÉ

- NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění!
Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK	

INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD	DATUM	KVĚTEN 2017
NÁZEV AKCE: HAVŘICE OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL	FORMÁT	8 A4
	STUPEŇ	DÚR
	MĚŘÍTKO	1 :500
	Č.ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE Č. 2	ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D 02