



LEGENDA STÁVAJÍCICH IS :

KABELY NN	—	—
KABELY VN	—	—
KABELY SDELŮVACÍ O2	—	—
PLYN NTL	—	—
PLYN STL	—	—
KANALIZACE	—	—
VODOVOD	—	—

B1 - B27	SVF1TDL0 SILNIČNÍ LED 50W
C1 - C91	SVF1TDL0 SILNIČNÍ LED 30W
D1 - D25	SVF1TDL0 SILNIČNÍ LED 40W

**POZNÁMKA:**

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50HZ, 400/230 V/TN-C

DOCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ

- NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOCHRANNE PÁSMO 1M PD OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽARÝ UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNÍČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění:

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací

nutno požádat o vytyčení, případně trasy upřesnit sondami.

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47
ING. M.KREJČÍ		ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK	
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				
NÁZEV AKCE: HAVŘICE		ING. M. KREJČÍ		
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL				
		FORMÁT	4 A4	
		STUPEŇ	DŮR	
		MĚŘÍTKO	1 :500	
		Č.ZAKÁZKY		
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU	
SITUACE Č. 7			D 07	