



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SDUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ

- NN

SAMODIINNÝM ODPDJEJNÍM OD ZDRDJE

OCHRANNÉ PASM0

1M PD DBDU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNÍČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění!

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytyčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TECHNICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47		
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK			
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD						
NÁZEV AKCE: LOKALITA VLČNOVSKÁ						
VÝMĚNA ZAPÍNAČÍ SKŘÍŇE VO NA UL.PRAKŠICKÁ						
					DATUM	KVĚTEN 2017
					FORMÁT	18 A4
					STUPEŇ	DŮR