

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS :

KABELY NN	
KABELY VN	
KABELY SDĚLOVACÍ O2	
PLYN NTL	
PLYN STL	
KANALIZACE	
VODOVOD	

BI - B27	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 50W
CI - C91	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 30W
DI - D25	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 40W

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50HZ, 400/230 V/T-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBDÉLNÉ

– NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANNÉ PÁSKO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění!

Požární inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK

INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD

NÁZEV AKCE: HAVŘICE

OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL

NÁZEV VÝKRESU: SITUACE Č. 1

ČÍSLO PARÉ: D 01

ČÍSLO VÝKRESU

ING. M. KREJČÍ
PROJEKCE ELEKTRO
TETIČICKÁ 473/57
STRÍBRNICE 664 47

DATUM: KVĚTEN 2017

FORMÁT: 8 A4

STUPEŇ: DÚR

Č.ZAKÁZKY:

Č.MĚŘÍTKO: 1 :500