A1 – A36	SVÍTIDLO LED 100W,TWIN, 3000°K
B1 – B10	SVÍTIDLO LED 17W, TWIN, 3000°K,
C1 – C15	SVÍTIDLO LED 50W, TWIN, 3000°K,
D1 – D10	SVÍTIDLO LED 60W, TWIN, 3000°K,
F1 – F38	SVÍTIDLO LED 40W, TWIN, 3000°K,
G1 – G42	SVÍTIDLO LED 30W, TWIN, 3000°K,

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ

- NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění!
Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK	

INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD	DATUM	KVĚTEN 2017
NÁZEV AKCE: LOKALITA VLČNOVSKÁ	FORMÁT	18 A4
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL	STUPEŇ	DÚR
	MĚŘÍTKO	1 :500
	Č.ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE Č. 1	ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D 01