



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS :

KABELY NN

KABELY VN

KABELY SDELŮVACÍ 02

PLYN NTL

PLYN STL

KANALIZACE

VODOVOD

B1 - B27

C1 - C91

D1 - D25

SVÍTIDLO SLUNIČNÉ LED 50W

SVÍTIDLO SLUNIČNÉ LED 30W

SVÍTIDLO SLUNIČNÉ LED 40W

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

DCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-DEBEČE

- NN

DCHRANNÉ PÁSMO

3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/1N-C

SAMOČINNÝM DOPLOJENÍM DD ZDROJE

1M PD OBOU STRANÁCH KABELU, DLE

46, ZÁK. 458/2001

Upozornění!

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle poskytlů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytyčení, případně trasy upřesnit sondami.

STOŽÁKY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SLUNIČNÍHO OBRUBNÍKU

ZODP.PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KONTROLOVAL		
ING. M.KREJČÍ			ING. M.KREJČÍ			ING. J.VÍTEK		
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD								
NÁZEV AKCE: HAVŘICE								
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL						ING. M. KREJČÍ		
PROJEKCE ELEKTRO						TETČICKÁ 473/57		
STŘELICE 664 47						KVĚTEN 2017		
DATUM						FORMÁT		
STUPEŇ						4 A4		
MĚŘÍTKO						DUR		
1 : 500								
Č. ZAKÁZKY								
NÁZEV VÝKRESU:						ČÍSLO PÁŘE		
SITUACE Č. 3						D 03		