



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS :

- KABELY NN
- KABELY VN
- KABELY SĎELOVACÍ O2
- PLYN NTL
- PLYN STL
- KANALIZACE
- VODOVOD

- B1 - B27
- C1 - C91
- D1 - D25

- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 50W
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 30W
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 40W

POZNÁMKY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ  
- NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANNE PÁSMA 1M PO OBDU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění!  
Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o výtčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47	
	ING. M. KREJČÍ	ING. M. KREJČÍ	ING. J. VÍTEK		
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM	KVĚTEN 2017
NÁZEV AKCE: HAVŘIČE  OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL				FORMÁT	8 A4
				STUPEŇ	DŮR
				MĚŘÍTKO	1:500
				Č. ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE Č. 4				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D 04