A	SVÍTIDLO SILNIČNÉ LED 100W
B	SVÍTIDLO SILNIČNÉ LED 30W
C	SVÍTIDLO SILNIČNÉ LED 40W

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ

– NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANNÉ PASMO IM PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění!

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KŘEJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TEŠOVICKÁ 473/37 STŘELICE 664 47
	ING. M.KŘEJČÍ	ING. M.KŘEJČÍ	ING. J.ŠITEK	
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM: SRPEN 2017
NÁZEV AKCE: UHERSKÝ BROD - TĚŠOV OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				FORMÁT: 14 A4
				STUPEŇ: DOŘ
				MĚŘÍTKO: 1:500
				Č.ZAKÁZKY:
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE Č.2				ČÍSLO PARE: ČÍSLO VÝKRESU: D 02