A	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 100W
B	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 30W
C	SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 40W

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA — 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ

- NN — SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANNÉ PÁSMO — 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

Upozornění!
Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47	
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK		
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM	BŘEZEN 2017
NÁZEV AKCE: UHERSKÝ BROD - ÚJEZDEC OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				FORMÁT	14 A4
				STUPEŇ	DÚR
				MĚŘÍTKO	1 :500
				Č.ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE Č.5				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D 05