



POPIS MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ÚČEL
A_0201011	ZADŮVĚŘ
A_0201012	CHODBA
A_0201021	DALYŽOVNÍ SÁL
A_0201022	DALYŽOVNÍ KARANTÉNA
A_0201023	SLEDOVNA
A_0201030	ZADŮVĚŘ
A_0201040	PRACOVNA LÉKAŘE
A_0201050	PRACOVNA SESTER
A_0201060	KUCHYNĚ
A_0201090	CHODBA
A_0201130	UMÝVARNNA ZAMĚSTNANCŮ
A_0201140	WC ZAMĚSTNANCŮ
A_0201150	WC PACIENTŮ
A_0201160	UMÝVARNNA PACIENTŮ
A_0201170	ČEKÁRNA

LEGENDA:

- Potrubi rozvod medicinních plynů v ocelové chráničce
- Potrubi rozvod medicinních plynů – STÁVAJÍCÍ
- Potrubi rozvod kyslíku (O2)
- VS – Ventilové skříň – STÁVAJÍCÍ
- TR – Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
- SP – Signalizační panel klinického nouzového alarmu – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:

- Potrubi při průchodu zdí, přetkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vést v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.
- Vývody plynu pro TR vyvést ze zdi ve výšce 1620 nebo 1780 mm nad čistou podlahou (dle popisu na výkrese).

Dräger		Dräger Medical s.r.o. Na Vyšehradě 1088, 572 01 Pohořelka, Česká republika Tel.: +420 485 001 383 E-mail: projekce@draeger.com		Č. PANE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN BILOS		VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ MACH		KONTROLOVAL: ING. TOMÁŠ MACH
STAVBA, ÚLOHŮ: Fakultní nemocnice Olomouc, 775 20 Olomouc, I. P. Pavlova 6 Rekonstrukce velkých JIP a sálů HDS II. úrt. kliniky, budova J2				
VÝKRES: Půdorys 1.NP		Č. ZNAČKY: 170172	Č. VÝKRESU: 01	STAVBA, ÚLOHŮ: Fakultní nemocnice Olomouc, 775 20 Olomouc, I. P. Pavlova 6 Rekonstrukce velkých JIP a sálů HDS II. úrt. kliniky, budova J2
PRŮBĚH: Fakultní nemocnice Olomouc		Č. ZNAČKY: 170172	Č. VÝKRESU: 01	STAVBA, ÚLOHŮ: Fakultní nemocnice Olomouc, 775 20 Olomouc, I. P. Pavlova 6 Rekonstrukce velkých JIP a sálů HDS II. úrt. kliniky, budova J2