

## *Rekonstrukce velínů JIP a sálů HDS III. int. kliniky, budova J2*

---

**OBJEDNATEL:** *Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc*

**ZHOTOVITEL:** *Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256*

**VYPRACOVAL:** *Jan Mikeš, ČKAIT 1200141*

**MÍSTO:** *Olomouc Nová Ulice, st. 1443*

**STUPEŇ:** *dokumentace pro výběr zhotovitele DZS*

**DATUM:** *červen 2017*

*Vzduchotechnika  
Soupis prací - specifikace*

**6.2**

---

*Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz*

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Rekonstrukce velínů JIP a sálů HDS III. int. kliniky, budova J2

Objekt:  
6 - Vzduchotechnika

KSO:  
Místo: Olomouc

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

Projektant:  
Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 20.06.2017

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce velínů JIP a sálů HDS III. int. kliniky, budova J2

Objekt:

## 6 - Vzduchotechnika

Místo: Olomouc

Datum: 20.06.2017

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20,  
Olomouc

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce velinů JIP a sálů HDS III. int. kliniky, budova J2

Objekt:

## 6 - Vzduchotechnika

Místo: Olomouc

Datum: 20.06.2017

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **0,00**

**D PSV Práce a dodávky PSV 0,00**

**D 751 Vzduchotechnika 0,00**

1	K	751311091	Mtž výústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,040 m2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP	Montáž výústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

2	M	R-4296212	1. Vyústka VNM A1 200x140 R1/S TPM 015/01	kus	4,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PP	Vyústka obdélníková jednořadá s regulací- R1 rozměr 200x140, materiál tažené hliníkové profily s povrchovou úpravou přírodní elox							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

3	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	6,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

PP	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

4	K	751571071	Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

PP	Závěs čtyřhranného potrubí upevněného na potrubí, kotveného do betonu							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

5	M	R-4299215	spojovací a těsnící materiál	kg	1,000		0,00	
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	--	------	--

PP	Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	751510812	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek.					
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,066		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					