


| | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|
| OBJEDNATEL: Ing. arch. Jan Dohnal | VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ WEISS |  ELPREMO <small>SPOL. S R.O.</small> ŘEPČINSKÁ 86, 779 00 OLOMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz | | |
| INVESTOR: FN OLOMOUC | PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ WEISS | | | |
| AKCE: Rekonstrukce velínů JIP a sálů HDS III. int. kliniky, budova J2 7–Silnoproudá elektrotechnika | KONTROLA: ING. PAVEL ŠPERLICH STUPEŇ: DPS | | | |
| DOSTROJENÍ ROZVÁDĚČE RH | SOUBOR: | DATUM: 06/2017 | MĚŘÍTKO: — | FORMÁT: A4 |
| | ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.17.27 | ČÍSLO PŘÍLOHY: 7.11 | | KOPIE: |

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13

ROZVADĚČ RH

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

TYP:

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ O 2-POLÍCH

OBSAH:

LIST:

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

01

PŘEHLEDOVÁ SCHEMATA

02–04

SPECIFIKACE MATERIÁLU

05




| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | | AKCE: Rekonstrukce velínů JIP a sálů HDS III.int.kliniky, budova J2 |
| | KRESLIL: ING. T. WEISS | |
| | PROJEKTANT: ING. T. WEISS | INVESTOR: FN OLOMOUC |
| | KONTROLA: | STUPEŇ: DPS |

DOSTROJENÍ ROZVÁDĚČE RH
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| SOUBOR: | DATUM: 06/2017 | KOPIE: |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.17.27 | ČÍSLO PŘÍLOHY: 7.11 | LIST: 01 |


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13




| | |
|---------------------------|---|
| KRESLIL: ING. T. WEISS | AKCE: Rekonstrukce velinů JIP a sítě HDS III.int.kliniky, budova J2 |
| PROJEKTANT: ING. T. WEISS | INVESTOR: FN OLOMOUČ |
| KONTROLA: | STUPEŇ: DPS |

DOSTROJENÍ ROZVÁDĚČE RH
PŘEHLEDOVÁ SCHEMATA

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------|
| SOUBOR: | DATUM: 06/2017 | KOPIE: |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.17.27 | ČÍSLO PŘÍLOHY: 7.11 | LIST: 02 |





| Č. | Popis | Ks | Typ | Výrobce |
|----|--|----|---------------|------------|
| | Pole č.1 | | | |
| 1 | Pojistkový odpínač 3f, řadový, nožové pojistky, vel. 000 | 1 | FH000-3A/T | OEZ |
| 2 | Pojistková vložka nožová vel. 000 50A gG | 3 | PNA000 50A gG | OEZ |
| 3 | Jistič jednopólový 10A, char. B | 2 | LTN-10B-1 | OEZ |
| 4 | Svorka řadová 16mm ² | 3 | SAK16 | Weidmüller |
| 5 | Svorka řadová 2.5mm ² | 2 | SAK2.5 | Weidmüller |
| 6 | Vývodka Pg29 | 1 | | |
| 7 | Vývodka Pg13.5 | 2 | | |
| 8 | Další materiál: přípojnice, DIN lišty, kanály pro vodiče, vodiče, návlečky, popisné štítky aj. | | | |
| | | | | |
| | Pole č.2 | | | |
| 9 | Pojistkový odpínač 3f, řadový, nožové pojistky, vel. 000 | 6 | FH000-3A/T | OEZ |
| 10 | Pojistková vložka nožová vel. 000 80A gG | 6 | PNA000 80A gG | OEZ |
| 11 | Pojistková vložka nožová vel. 000 63A gG | 6 | PNA000 63A gG | OEZ |
| 12 | Svorka řadová 35mm ² | 9 | SAK35 | Weidmüller |
| 13 | Svorka řadová 16mm ² | 9 | SAK16 | Weidmüller |
| 14 | Vývodka Pg36 | 3 | | |
| 15 | Vývodka Pg29 | 3 | | |
| 16 | Další materiál: přípojnice, DIN lišty, kanály pro vodiče, vodiče, návlečky, popisné štítky aj. | | | |
| | | | | |