

S1

- STŘEŠNÍ PVC-P FÓLIE NAPŘ. FATRAFOL 810 TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTÍLIE MIN. 300 G/M²
- POLYSTYREN EPS 100 VE DVOU VRSTVÁCH 120+100 MM TL. 220 MM
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

S2

- STŘEŠNÍ PVC-P FÓLIE NAPŘ. FATRAFOL 810 TL. 1,5 MM
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTÍLIE MIN. 300 G/M²
- POLYSTYREN EPS 100 SPÁDOVÉ KLÍNY TL. 20–120 MM
- POLYSTYREN EPS 100 VE DVOU VRSTVÁCH 80+80 MM TL. 160 MM
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

POZNÁMKA

- STŘECHA JE KOMPLETNÍ DODÁVKOU DODAVATELE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ (ATIKY, OKAPY, PODOKAPNÍ ŽLABY + HÁKY), SVĚTLÍKŮ, VPUSTÍ, APOD.
- ODVODNĚNÍ STŘECHY JE PROVEDENO GRAVITAČNÍM SYSTÉMEM KANALIZACE.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘECHY JSOU VEŠKERÉ DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO NAPOJENÍ IZOLAČNÍ FÓLIE NA SVISLÉ KONSTRUKCE, ATIKY A KOMÍNY
- V PRŮBĚHU PRACÍ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A PŘED POKLÁDKOU IZOLAČNÍCH VRSTEV NUTNO DBÁT NA NAPROSTÉ VYSUŠENÍ DEŠŤOVÉ VODY.
- VEŠKERÉ PRŮCHODY INSTALACÍ PŘES STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ŘEŠIT POMOCÍ PRŮCHODEK DLE POKYNŮ JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ.
- PŘI DOKONČOVACÍCH PRACECH (LEMOVÁNÍ PROSTUPŮ, VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ROHY, OBRUBY SVĚTLÍKŮ, NÁVAZNOSTI HYDROIZOLACÍ ATD.) BUDE POUŽITA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE VČ. SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ URČENÝCH SPECIÁLNĚ PRO BEZPEČNÉ PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH DETAILŮ.
- POD VÝSTUPEM ZE ŽEBŘÍKŮ BUDE STŘEŠNÍ PLÁŠŤ ZESÍLEN PLECHEM O ROZMĚRECH 1x1,5 M ULOŽENÝM MEZI DVĚ VRSTVY FÓLIE NA TEPELNÉ IZOLACI.
- DETAILY STŘECHY MOHOU BÝT UPRAVENY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE (VÝROBCE) MATERIÁLŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

POZNÁMKA:

- Ochrana před bleskem realizována dle ČSN EN 62305 ed.2 1–4
- Jímací soustava je tvořena drátem AlMgSi ø8 a je vedena po střeše na podpěrách
- Svody budou jako: povrchové – vedené na podpěrách PV01
- Zatřídění stavby –třída LPS III
- Všechny spoje v zemi budou opatřeny ochranným nátěrem proti korozi
- Zemnící soustava:

uspořádání typu B se skládá z obvodového zemniče vně chráněné stavby uloženého nejméně 80 % své celkové délky v zemině.
Obvodový zemnič bude uložen v nezamrzající hloubce země a ve vzdálenosti přibližně 1 m od vnějších zdí stavby.

SPOJE JÍMACÍ SOUSTAVY



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLATNÁ K 25.08.2017

REV.:	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
03				
02				
01				

HLAVNÍ PROJEKTANT	VED. PROJEKT. PROFESE	ZODP. PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	
ING. RADOMÍR BUREŠ	ING. RADOMÍR BUREŠ	TOMÁŠ LUTONSKÝ	TOMÁŠ SÝKORA	
OPRÁVNĚNÁ OSOBA: ING. RADOMÍR BUREŠ, AUTORIZACE Č. 1301712				Č.Z.

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

AKCE: ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU MŠ ZLÍN-KUDLOV, NA VRCHOVICI 21

MÍSTO: NA VRCHOVICI 21, 760 01 ZLÍN

INVESTOR: STATUT. MĚSTO ZLÍN, ODBOR ŠKOLSTVÍ, NÁM. MÍRU 12

PROFESE: D.1.4.c ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

OBSAH: STŘECHA - OCHRANA PŘED BLESKEM

PROST ZLÍN
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VODNÍ 1972
760 01 ZLÍN
tel., fax.: +420 577 213 920
e-mail: prostzlin@prostzlin.cz

DATUM:	08/2017
HIP:	ING. RADOMÍR BUREŠ
KOORDINACE:	TOMÁŠ SÝKORA
FORMÁT:	8 A4
MĚŘÍTKO:	1:50
KOPIE:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.c.3