

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

**Zadavatel:** Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta  
**Sídlo:** Albertov 6, 128 43, Praha 2  
**IČ:** 00216208

**Název veřejné zakázky:** UKPRF170054 - Mgr16 - nábytek do laboratoří II  
**Interní číslo:** VZ/17/532

### Zadavatel obdržel následující dotaz:


Pekne prosime o upresneni pozadovaneho materialu z ktereho maji byt vyrobeny spodni laboratorni skrinky (položky S36: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10; položky P48: 07; položky 141-143: 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30). Ma se jednat o laminovane drvotriskove desky s oboustranným melaminem (DTDl) nebo se ma jednat o drevotriskovou desku v tloustce 18mm opatrenou oboustranne laminatem o sile cca 0,5mm? Tato informace ma zasadni vliv na cenotvorbu a nabidku.

### Stanovisko zadavatele:

Laboratorní skřínky: korpusy, včetně dvířek budou provedeny z dřevotřískové desky tl.18mm opatřené oboustranně laminátem. Hrany budou opatřeny ABS hranou tl.2mm.

Jedná se o vysvětlení, které nemá vliv na okruh dodavatelů. Zadavatel doporučuje sledovat věstník a TED pro aktuální informace.

V Praze dne 3. 1. 2018

  
\_\_\_\_\_  
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.,  
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy