



VÝVOD Č.	01		1	2	3	4	5	6	7	8	8
ZAŘÍZENÍ	PŘÍVOD z RE-B-4.1		SVĚTLA 1	KOUPELNA 2	ZÁSUVKY 3	ZÁSUVKY 4	ZÁSUVKA 5	MYČKA 6	EL.TROUBA 7	VARNÁ DESKA 8	ZVONEK 8
Pi [kW]											
KABEL	AYKY 4Bx16		CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 5x2.5	
Č.KABELU			WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	

Rozvodná soustava:
3 NPE AC 50 Hz, 230/400 V / TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
Prostředky základní ochrany při normálním provozu :
- základní izolace živých částí
- přepážky nebo kryty
Požadavky na ochranu při poruše :
- ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- automatické odpojení v případě poruchy

Podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení :
Normální ochrana :
- automatické odpojení od zdroje
- dvojité nebo zesílená izolace
Doplňená ochrana :
- automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování nebo chránič

POZNÁMKA

TYP PROVEDENÍ : ROZVODNICE NA POVRCH PLASTOVÁ RNG-2N28
ROZMĚRY : 362x436x104mm
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU : IP 30
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU : IP 20
OBSLUHA : OSOBY SEZNÁMENÉ
PŘÍVOD I VÝVODY : SHORA

Projektant: Ing Červenka Stanislav, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158		Divize:	Číslo zakázky: 15-02-2016/12
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Brod		Objekt: Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova DPS č. p. 2292, Za Humny, Uherský Brod		Datum: 12/2016	Měřítka: —
Název akce: Renovace a stavební úpravy bytu č. 401 a 402 v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě Název výkresu: F.1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky Rozváděč RB-B-4.1			
Vypracoval: Ing. Bršlica		Formát: A3 / 2xA4	Pořadové číslo výkresu: 05
Projektant: Ing. Bršlica			
Kontroloval: Ing. Bršlica		Archivní číslo: 15-02-2016 098/2	
HIP: Ing. Červenka			