

Viadesignes s.r.o.

Váš dopis:
Vyřizuje: Josef Hanskut / mob: 602 348 953

Naše značka: POS/KM/400/2015
Datum: 21. 07. 2015

Název stavby: Rekonstrukce ul. Na Chmelnici
Katastr: Uherský Brod
Věc: OCHRANA PVSEK

Příloha k vyjádření: č.j. 638489/15

Nemáme připomínek k předložené PD.

Při rekonstrukci ulice Na Chmelnici bude v plné míře respektována trasa PVSEK, aby při souběhu nedošlo k jejímu následnému umístění přímo do tělesa komunikace, nebo pod nově plánovanou obrubu včetně betonového lože.


V místě souběhu PVSEK s komunikací, požadujeme min. vzdálenost 0,5 m od kraje vozovky (kde není možno tuto vzdálenost dodržet, požadujeme přeložení trasy PVSEK). Při rozšíření komunikace prodloužit stávající chráničky s přesahem 1m do nezpevněné plochy.

Požadujeme:

- Před zahájením zemních prací bude vytyčeno vedení PVSEK
- Pokud zařízení PVSEK bude bránit svojí polohou ve výstavbě navrženého objektu, a tím bude stavebníkem vyvolána překládka podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK), tak překládku požadujeme neprodleně projednat se zaměstnancem POS (Hanskut - tel. kont.: 602348953). Způsob ochrany trasy PVSEK při dodatečném znepřístupnění požadujeme rovněž předjednat se zaměstnancem POS.

V případě nejasností nebo změn vždy požádat POS o vyjádření.

Josef Hanskut
specialista ochrany sítě
Morava - sever
(na základě „Pověření“)



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

1/2