



**POZNÁMKA:**

Nové plynové potrubí v budově bude vedeno pod stropem, min. 10mm nad omítkou na konzolách a bude uchyceno třmeny dle ČSN 130625. Vstupní a výstupní potrubí pro připojení plynoměru bude pevně ukotveno. Potrubí vedeno ve stavební drážce bude opatřeno 3x ochranným nátěrem a bude zcela zahozeno.

**D.1.4C. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PLYNOVODNÍ VEDENÍ**

Ved.Projektant Aleš Patrman	Odp. projektant Richard Beber	Vypracoval Pavel Bama	Ing. Pavel Bama Gen. Svobody 250/31 480 01, Liberec mob.: + 420 775 180 119 pavelbama@gmail.com	
Stavebník: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 , IČ: 70891508			účel: PROJEKT STAVBY	
místo stavby: parcel.č. 3 540, k.ú. Česká Lípa, ul. Partyzánská č.p. 1633/6			formát	2xA4
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ			datum	10/2017
č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ -			měřítko	č.výkresu
" DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "			1:50	P6
AXONOMETRIE				