



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:

ze dne: 23.9.2016

Naše značka: O16610170735/OTPCL/Ro

Vyřizuje: Jan Rozum

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz

Datum: 19.10.2016

Pan

Aleš Patrman

Sadová 141/18

460 01 Liberec

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce stáv. objektu v České Lípě čp. 1633/16 v ul. Partyzánská – Domov Slunečný Dvůr
Účel vyjádření:	Stavební povolení
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Česká Lípa
	Část obce: Česká Lípa
	Katastrální území, parcelní číslo: Česká Lípa; 3540
Investor:	Liberecký kraj
Adresa, tel., e-mail	U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Projektant:	Aleš Patrman
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

K předložené projektové dokumentaci zpracované Alešem Patrmanem z 05/2016 sdělujeme:

V průběhu stavebních prací bude provedena revize vodovodní přípojky ve spolupráci s pracovníky provozu vodovodů Česká Lípa (Bc. Jašek, tel: 487 521 521) a pracovníky provozu kanalizací Česká Lípa (p. Neubauerová, tel.: 487 871 157). V případě, že přípojka bude shledána nevyhovující, je nutno ji v rámci stavebních prací nechat vyměnit.

Z důvodů, požadavku vnitřní požární vody (2 x hydrant) doporučujeme provést výměnu vodoměru Qn1,5 za vodoměr Qn2,5, který je schopen zajistit průtok 1,3 l/s. Výměnu je nutné projednat s mistrem provozu vodovodů Česká Lípa (Bc. Jašek). Jako zdroj vnější požární vody lze využít stávající síť požárních hydrantů osazených na námi provozované síti.

Dále požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením a s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci a **vytýčení** st. vodohospodářského zařízení v terénu před předáním staveniště.

Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 120 zák. 183/06 Sb. a § 11 vyhl. 526/06 Sb. včetně přílohy č.4 investor na technický úsek v České Lípě do (30 dnů) jednoho měsíce po dokončení stavby doloží:

- potvrzení o tech. stavu vodovodní a kanalizační přípojky.

Na základě doložení výše uvedených dokladů bude vydán provozovatelem technické infrastruktury souhlas s užíváním stavby.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci, pokud budou splněny výše uvedené podmínky.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451



Jan R o z u m
oddělení technickoprovozní činnosti