ø125
ø125
ø140
+ 10,860
HŘEBEN
+250
2250
1250
doměřit
ø140
+ 8,840
PODKROVÍ
2500
1250
doměřit
K4
kuchyňská třírychlotní digestoř
220 m3/h;135W;230V
ovládání na digestoři
V8
3,06
3,03
3,04
+ 6,080
3.N.P.
1500
2500
V6
2,03
2,04
odvodnění stoupačky
600
ø125
K3
2500
2000
+ 3,060
2.N.P.
2500
ø160
600
+140
V3
nástěnný odsávací ventilátor
160 m3/h; 35W;230V
odvodnění stoupačky
1,07
1,08
ø160
2200
+300
± 0,000 = 253,09
1.N.P.
ø125
K2
kuchyňská třírychlotní digestoř
220 m3/h;135W;230V
ovládání na digestoři
ø125
V2
nástěnný odsávací ventilátor
90 m3/h; 21W;230V
se světlem, doběh 2÷20min
odvodnění stoupačky
odvodnění stoupačky
ø100
− 2,230
1.P.P.
2,280
1.P.P.
− 1,110
1.N.P.
− 1,300
PŮVODNÍ PODLAHA
přístup k ventilátoru
770
+230
PODOKAPNÍ ŽLAB D=160 MM
V9
nástěnný odsávací ventilátor
90 m3/h; 21W;230V
se světlem; doběh 2÷20min
ø160
1150
90
ø160
2400
+100
ø160
ø160
ø100
+ 4,660
2.MEZIPODESTA
V7
nástěnný odsávací ventilátor
90 m3/h; 21W;230V
se světlem; doběh 2÷20min
ø160
ø160
V5

D1.4.f TECHNIKA PROSTŘEDÍ - VZDUCHOTECHNIKA

Ved.Projektant	Aleš Patrman	Vypracoval	Ing.Matuška
Stavebník: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 , IČ: 70891508			
místo stavby: parcel.č. 3 540, k.ú. Česká Lípa, ul. Partyzánská č.p. 1633/6			
REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU V ČESKÉ LÍPĚ			
č.p. 1633/16 v ul. PARTYZÁNSKÁ -			
" DOMOV SLUNEČNÝ DVŮR "			
ŘEZ A-A			
účel: realizační projekt			
datum	07/2017		
měřítko	1 : 50	č.výkresu	D1.4f 08