LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

Poznámka:
Průběhy inženýrských sítí jsou pouze informativní.
Zaměřeny byly všechny viditelné povrchové znaky.

- nadzemní vedení NN
- nadzemní vedení VN
- silové vedení NN podzemní
- silové vedení VN podzemní
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- vodovod
- plynovod NTL
- plynovod STL
- teplovod, kolektor
- sdělovací vedení podzemní
- INTERNET vedení podzemní
- podzemní ochranná trubka

LEGENDA MAPOVÝCH ZNAČEK

- šachta kanalizační
- uliční vpust
- hydrant, šoupě voda
- šoupě plyn
- strom, keře
- el. pris
- šachta
- lampa
- sloup
- svislá stěna
- zábradlí
- svodidlo
- plot drátěný
- plot živý

LEGENDA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Zákres dle aktuálního stavu digitální katastrální mapy – DKM.
Neslouží jako podklad pro vytyčování hranic pozemků!!!

- hranice parcel dle KN
- vnitřní kresba dle KN
- 2660/25 parcelní číslo

LEGENDA

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE JEDNOTLIVÝCH ULIC

SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON
- PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
- MANIPULAČNÍ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm
- CHODNÍK (PŘÍJEZD POŽÁRNÍCH VOZIDEL) - ASFALTOVÝ BETON
- CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm

SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

POZNÁMKA :

- Pod zpevněnými plochami pojížděných komunikací budou elektrické rozvody složeny v chráničkách.
- Stávající poklopy podzemních šachet budou výškově upraveny dle úrovně nové nivelety zpevněných ploch.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
411.2 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 2
VENKOVNÍ PROSTORY: AA7, AB8, AD3, AN3, AQ3, AR3, BC3

SO 401.1 - VO ULICE ČESKÁ
SO 401.2 - VO ULICE MORAVSKÁ
SO 401.3 - VO ULICE SLEZSKÁ

- STOŽÁR SILNIČNÍ VÝŠKY 9200/10400mm +výložník délka vyložení 1500mm +svítidlo svítidlo sodíkové 100W(150W)
- STOŽÁR SILNIČNÍ VÝŠKY 9200/10400mm +výložník dvojitý, délka vyložení 1500mm (90st.) +svítidlosodíkové 100W(150W)
- STOŽÁR SADOVÝ VÝŠKY 5000/5800mm +svítidlo 1x70W, SODÍKOVÉ
- STOŽÁR NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE výšky 6000/7200mm S VYLOŽENÍM VÝLOŽNÍK ROVNÝ S VYLOŽENÍM 2m+svítidlo 1x150W IP65, HALOGENIDOVÉ+ PŘÍPRAVA NA DOPRAVNÍ ZNAČKU IP6

OBJEKTOVÉ ČLENĚNÍ:

SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 401.1 - VO ULICE ČESKÁ
SO 401.2 - VO ULICE MORAVSKÁ
SO 401.3 - VO ULICE SLEZSKÁ
SO 801 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

revize 01 - 10.11. 2017

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S-JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
ZAMĚŘIL:	Ing. Josef Grešl	ZPRACOVAL: Ing. Josef Grešl
OBJEDNAL:	Ing. Rudolf Nečas, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Z L Í N	

GRAD, S.R.O.
Štefánikova 70, T. BATI 87, 760 01 ZLÍN
TEL.: 577 012 479, 603 254 443
e-mail: grad@grad.cz, www.grad.cz

ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ

mapový podklad pro projekt	1 : 500
POČET A4:	10
DATUM:	červen 2014
ZAK. ČÍSLO:	ZLIN14048
A-C: 14048	VÝKRES: ZAM

Hlavní projektant:	Zodp. proj. profese:	Vypracoval:
ing.RUDOLF NEČAS	LUTONSKÝ TOMÁŠ	LUTONSKÝ TOMÁŠ

kraj : ZLÍNSKÝ
investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
NÁMĚSTÍ MíRU 12, 761 40 ZLÍN
akce: ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ
objekt: SO401.1 – VO ULICE ČESKÁ
SO401.2 – VO ULICE MORAVSKÁ
SO401.3 – VO ULICE SLEZSKÁ
profese: D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LUTONSKÝ TOMÁŠ
CHelčického 826
MALENOVICE 763 02
tel.: 603 171 753
email: t.lutonsky@volny.cz
IČO: 666 03 773

Datum	07/2015
Stupeň PD	DPS
Formát	10xA4
Zakázkové číslo	--
Objekt	SO401.1 SO401.2 SO401.3
č.výkresu	D.2.b-01
měřítko	1:500