



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 12. 1. 2018
JID: 8798/2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-SPRP-3/INV/2018
Vyřizuje/linka: Bc. Iva Mrkvanová / 303
E-mail: mrkvanova.i@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice“ zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dne 9. 1. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotaz od dodavatele v tomto znění:

Dotaz:

Dobrý den,

Mám dotazy k veřejné zakázce VZ-SPRP-3/INV/2018 („Technické vzdělávání – SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice“)

1. *Chtěl bych se zeptat, zda je možné v části 1. : Stroje, podat nabídku pouze na část R02 – Dílny – zpracování kovů – objekt č. 3, kde jsou stroje: sloupová vrtačka se strojním posuvem, sloupová vrtačka, pila na kov pásová, univerzální soustruh 400, dvoukotoučová bruska, elektromechanické tabulové nůžky do tl. 3 mm, ohýbačka plechu do tl. 2,5 mm, pákové tabulové nůžky na plech do tl. 1,5 mm.*
 - *Jelikož část R01 – Dílny – mechanik – objekt č. 12 zahrnuje stroje a vybavení z naprosto odlišného odvětví a bylo by vhodné tyto dvě části oddělit a umožnit samostatné nabídky.*
 - *Ze zadávací dokumentace je srozumitelné, že je nutné podat cenovou nabídku na celou část č. 1.*
2. *Druhý dotaz se týká stroje: Ohýbačka plechu do tl. 2,5 mm. U tohoto stroje není v požadavcích uvedena požadovaná šířka plechu (viz. např. u nůžek je uvedena šířka 2050 mm – zde je to v pořádku).*

Předem Vám děkuji za Vaše odpovědi a přeji Vám příjemný den.

Odpověď:

1. Každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky. V rámci dané části zakázky však musí podat cenovou nabídku za celý předmět plnění dané části zakázky. Není tedy možné podat nabídku jen na část plnění dané části zakázky.

Zadavatel znovu posoudil seznam dodávek požadovaných v rámci tohoto zadávacího řízení s ohledem na charakter jednotlivých dodávek. Po posouzení zadavatel považuje za účelné rozdělit část zakázky č. 1. Stroje a oddělit dodávky týkající se odlišného odvětví. S ohledem na uvedené bude dne 24. 1. 2018 Radě Ústeckého kraje, coby zadavateli, na jejím jednání předložen návrh na **zrušení tohoto zadávacího řízení** a zároveň návrh na **zahájení nového zadávacího řízení**. V rámci tohoto nového zadávacího řízení bude již předmět zakázky rozdělen účelně tak, aby zadavatel nesnížil okruh možných dodavatelů.

2. U Ohýbačky plechu do tl. 2,5mm zadavatel požaduje max. šířku 1020 mm. Tento požadavek bude doplněn do soupisu dodávek a bude již součástí zadávací dokumentace **k novému zadávacímu řízení**.

S ohledem na to, že bude dne 24. 1. 2018 Radě Ústeckého kraje, coby zadavateli, na jejím jednání předložen návrh na zrušení tohoto zadávacího řízení a zároveň návrh na zahájení nového zadávacího řízení **ruší tímto zadavatel konání prohlídky místa plnění**, která se měla konat 26. 1. 2018 od 10:00 hodin.

Zadavatel zároveň žádá dodavatele, aby v tomto zadávacím řízení nepodávali nabídky.

S pozdravem

Bc. Iva Mrkvanová,
odd. veřejných zakázek odboru INV