

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 15. 01. 2018

ZADAVATEL: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Sídlem: Na Sadech 308, 379 01 Třeboň II
Zastoupený: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka
IČO: 60816945

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10. 01. 2018:

Dobrý den,

Zpracovávám cenovou nabídku na veřejnou zakázku **„Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň“**

Prosím o vznesení dotazu u projektanta elektro co je správně.

Ve VV je žlutě označena položka - Požární bateriový záložní zdroj UPS 10kVA/10min a v schématu rozvaděči RPO je napsáno UPS 20kVA/10min

Co platí?

Děkuji

Informace č. 1:

platí: **Požární bateriový záložní zdroj UPS 10kVA/10min**

Zadavatel poskytuje informaci číslo dva k zadávací dokumentaci na základě upozornění zájemce o dodávku výše jmenované stavby vznesené na prohlídce místa plnění a upřesňuje a upravuje následné položky výkazu výměr :

Informace č. 2:

položka 300

Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením , příplatek za každé další podlaží nad prvním nadzemním podlažím

původní chybné množství	462,32 t
upravené správné množství	1.386,96 t

položka 302

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, příplatek za každý další 1 km

původní chybné množství	462,32 t
upravené správné množství	6.010,16 t

položka 304

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m
původní chybné množství 462,32 t
upravené správné množství 4.623,204 t

položka 311

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
původní chybné množství 0,00289 t
upravené správné množství 0,28894 t

položka 312

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, příplatek za každý další 1 km
původní chybné množství 0,00289 t
upravené správné množství 3,75621 t

položka 313

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
původní chybné množství 0,00289 t
upravené správné množství 0,28894 t

položka 314

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m
původní chybné množství 0,02312 t
upravené správné množství 2,88939 t

položka 315

Poplatek za skládku asfaltové pásy
původní chybné množství 0,00289 t
upravené správné množství 0,28894 t

Příloha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace ze dne 15. 01. 2018:

1. Změna stavby budovy Gymnázia v Třeboni - doplnění výkazu výměr
2. Změna stavby budovy Gymnázia v Třeboni - I.etapa(soupis prací a dodávek pro výběr zhotovitele)-1
3. Změna stavby budovy Gymnázia v Třeboni - soupis prací a dodávek pro výběr zhotovitele(doplnění výkazu výměr)
4. Změna stavby budovy Gymnázia v Třeboni - soupis prací a dodávek pro výběr zhotovitele-1