



## LEGENDA

—	JÍMACÍ VEDENÍ NA PODPĚRÁCH
- - -	ZEMNÍČÍ VEDENÍ V ZEMI
- . - . -	ZEMNÍČÍ VEDENÍ V BETONU ZÁKLADOVÉHO PASU
- - - - -	IZOLAČNÍ TYČ
○ JR2	JÍMACÍ TYČ, DÉLKY 2m
○ PJ	POMOCNÝ JÍMAČ DÉLKY min. 30cm
SS, SU	SVORKA SPOJOVACÍ VODIČ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
SKT	SVORKA KŘÍŽOVÁ PRO SPOJENÍ UZEMNĚNÍ – ARMATURA
SP	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
SO	SVORKA ŽLABOVÁ
SJ	SVORKA NA JÍMACÍ TYČ
ST	SVORKA NA OKAP. SVOD
SR	SVORKA SPOJOVACÍ PÁSEK/PÁSEK, PÁSEK/DRÁT
ZT	ZEMNÍČÍ TYČ
OSh	OCHRANNÁ STŘÍŠKA HORNÍ
OSd	OCHRANNÁ STŘÍŠKA DOLNÍ
MET	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
OU, OT	OCHRANNÝ ÚHELNIK, TRUBKA
PV	PODPĚRA VEDENÍ
I	OCELOVÉ KONSTRUKCE
	KOVOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, DESKY TVAROVANÉ, OKAPY
	NEKOVOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
	ARMOVANÝ BETON
	ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKÁT

**POZNÁMKA:**

- NA PŘÍPADNÝ STOŽÁR STA, WIFI PROVÉST ODDÁLENÝ JÍMAČ
- SVODY OD ANTÉN OPATŘIT BLESKOJOSTKAMI
- STOŽÁR PŘIPOJIT NA HLAVNÍ OCHRANNOU PŘÍPOJNICE MET
- VĚTRACÍ HLAVICE VZDÁLENÉ OD HROMOSVODU MIN. 60cm
- DODRŽET DLE NORMY PROTIKOROZNÍ OCHRANU SPOJŮ A PŘECHODŮ

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBY DLE PŘÍLOHY Č.6, VYHL. 62/2013Sb.

Zodp.projektant	TŮMA Václav	<b>Václav Tůma</b> • IČO 608 64 362 • DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596	
Projektant			
Kreslil			
Akce: Město Písek, Velké náměstí 114/3, Písek		Formát:	4A4
<b>Noclehárna, nízkoprahové denní centrum – komunitní sociální práce města Písek</b>		Stupeň projektu:	DPS
		Datum vyhotovení :	07/2016
		Zakázka číslo:	040716
D1.4 – Silnoproudá elektrotechnika, elektronik. komunikace, měření a regulace		Měřítko:	1:100
Název výkresu : Uzemnění, bleskosvod			7