

Noclehárna, nízkoprahové denní centrum-komunitní sociální práce města Písek

Požadovaná osvětlenost dle ČSN EN 12464-1, ČSN 734301Z1

číslo místn.	účel místnosti	plocha (m2)	referenční číslo	udržovaná osvětlenost	rušivé oslnění	rovnoměrnost osvětlení	index podání barev
101	chodba	21,70	5.1.1	100 lx	28	0,4	40
102	chodba (DC)	7,80	5.1.1	100 lx	28	0,4	40
103	WC - ženy (DC)	1,20	5.2.4	200 lx	25	0,4	80
104	WC - muži (DC)	1,20	5.2.4	200 lx	25	0,4	80
105	umývárna - muži (DC)	5,40	5.2.4	200 lx	25	0,4	80
106	umývárna - ženy	3,60	5.2.4	200 lx	25	0,4	80
107	kuchyňka (DC)	7,60	5.2.1	200 lx	22	0,4	80
108	společ. místnost (DC)	16,40	5.36.1	300 lx	19	0,6	40
109	učebna (DC)	15,00	5.36.1	300 lx	19	0,6	40
110	pokoj - přenocování	15,90	5.39.1	100 lx	19	0,4	80
111	zádveří vozíčkář	9,00	5.1.1	100 lx	28	0,4	40
112	obytná kuchyně vozíčkář	20,50	5.2.4	200 lx	25	0,4	80
113	chodba vozíčkář	3,90	5.1.1	100 lx	28	0,4	40
114	sociál.zařízení - vozíčkář	9,60	5.2.4	200 lx	25	0,4	80
115	WC - personál	1,00	5.2.4	200 lx	25	0,4	80
116	úklid	1,00	5.4.1	100 lx	25	0,4	60
117	pračka, sušička	1,00	5.4.1	100 lx	25	0,4	60
118	špinavé prádlo	0,90	5.4.1	100 lx	25	0,4	60
119	stávající schodiště		5.1.1	100 lx	28	0,4	40
301	schodiště, chodba	11,80	5.1.1	100 lx	28	0,4	40
302	komunitní místnost	59,50	5.36.1	300 lx	19	0,6	40
303	kuchyňka	5,70	5.2.1	200 lx	22	0,4	80
304	předsíň	4,40	5.1.1	100 lx	28	0,4	40
305	WC - muži	2,60	5.2.4	200 lx	25	0,4	80
306	WC - ženy, úklid	4,50	5.2.4	200 lx	25	0,4	80