

**PROTOKOL č. 040716**  
**o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí**

Složení komise:

Předseda: Milan Rakovan                      projektant stavby  
Členové: Václav Tůma                      projektant elektro

Název akce: **Noclehárna, nízkoprahové denní centrum**  
**- komunitní sociální práce města Písek**

Podklady: Stavební výkresy  
Normy ČSN  
Prohlídka stávajícího domu

**Popis objektu:**

- A) Venkovní prostory - vnější stěny objektu.  
B) Vlastní stavba je klasický zděný vytový dům, vytápění přímotopy, jinak pevná paliva

Využití: BA1,BA3,BC2,BD1,BE1  
Konstrukce objektu: CA1, CB1

**Rozhodnutí**

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, rozhodla komise takto:

Veškeré obytné prostory až na níže uvedené výjimky jsou prostory s prostředím **normálním** – ČSN 33 2000-5-51 ed.3, příloha ZA4 a NA512.2.5.

Prostory s vanou nebo sprchou, umývací prostory - instalace bude provedena dle ČSN 33 200-7-701ed2. Provedení elektrického zařízení v umývacím prostoru musí vyhovovat ČSN 33 2130 ed.2, čl. 7.8.

- A) Venkovní prostory                      - AA2,AA4, AB8, AC1, AD2, AD3, AD4.  
B) Bytové prostory                      - normální

Hořlavé prachy se v daných prostorech nevyskytují.  
Hořlavé páry a kapaliny se v daných prostorech nevyskytují.

Opatření k snížení nebezpečnosti jednotlivých prostorů:

- A) Venkovní prostory                      - přístroje a svítidla min. IP43, s krytem, s trvanlivého plastu.  
B) Bytové prostory                      - přístroje a svítidla min. IP20.  
    Sprchy, umývací prostory                      - přístroje a svítidla mimo zónu 1,2, IP21, s krytem, s trvanlivého plastu.

**Zdůvodnění:**

Snížení nebezpečných vlivů na elektroinstalaci a elektroinstalace na zařízení je provedeno technicky zvýšenými požadavky a parametry zařízení. Provozovatel zajistí funkčnost zařízení ke snížení nebezpečných vlivů a stavů, zajistí dodržování standardních bezpečnostních předpisů. Jedná se zejména pravidelný úklid, obsluhu elektroinstalace osobou poučenou, v údržbě, revizích a opravách elektroinstalace osobou kvalifikovanou.

V Písku, dne 8.7. 2016

Podpisy: