



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky ZZVZ/0003/18

„Most ev.č. 292-001 přes Mlýnský potok“

Vážení,

zadavatel obdržel od jednoho z účastníků dotaz ke shora uvedené veřejné zakázce. Dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona sdělujeme znění tohoto dotazu (*kurzívou*) včetně odpovědi:

Dotaz č. 1

V SO 101 je bezpečnostní protismyková a barvou zvýrazněná úprava povrchu vozovky mikrokobercem popsána rozdílně ve výkresové části, v TZ a v soupisu prací.

1. *Ve výkresové části - situace - je uveden MIKROKOBBEREC.*
2. *V soupisu prací je v pol. 53 MIKROKOBBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA A 0/8 + 0/8, provedení dle TP 213. K tomu uvádíme :*
 - a) *Technicky je lepší a levnější vyrovnávka z kameniva fr. 0/5, tedy MIKROKOBBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA A 0/8 + 0/5*
 - b) *Odkaz na TP 213 je chybný, TP 213 řeší protismyková opatření na bázi pryskyřice, správně by měl být odkaz na ČSN 736130*
3. *V technické zprávě je odkaz na TP 213 vč. podrobně vypsanych požadavků z tohoto TP. TP 213 neřeší mikrokoberce, ale protismyková opatření na bázi pryskyřice. Správně by měl být odkaz na ČSN 736130.*

Požaduje tedy zadavatel provedení dvouvrstvého probarveného mikrokoberce 0/8 + 0/5 (příp. 0/8) dle ČSN 736130 nebo jiné opatření?

Odpověď č. 1

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu prověřil zaslaný dotaz u zpracovatele projektové dokumentace.

K výše uvedenému dotazu Zadavatel sděluje, že požaduje provedení bezpečnostní protismykové úpravy (BPÚ) dle TP 213, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci. TP 213 stanovují požadavky na přípravu, provádění a kontrolu BPÚ povrchů vozovek pro vybrané úseky pozemních komunikací se zvýšenými požadavky na protismykové vlastnosti. Výběr úseků vhodných k provedení BPÚ vychází z četnosti dopravních nehod v daných místech a jejich příčin, zejména pak situací, při nichž dochází ke smyku vozidla. Takovým místem je i řešený úsek silnice II/292.

Podrobné požadavky na provedení požadované BPÚ jsou uvedené v projektové dokumentaci, konkrétně v příloze C.1.1 SO 101 Technická zpráva, v kapitole 5.5 na str. 7. Ocenění těchto popsanych prací požadujeme provést pod vámi uvedenou položkou v SO 101, číslo položky 53. Pod touto položkou je uveden doplňkový text zmíněné položky:

Bezpečnostní protismyková úprava s optickým zvýrazněním červenou barvou dle TP 213 a TZ. Kompletní dodávka a pokládka vč. TePř na základě konkrétní použité technologie.

Konkrétní použité materiály a technologie jsou věcí zhotovitele. Musí však splňovat požadavky dané TP 213 a být specifikovány v TePř zhotovitele.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Liberci, dne 19.01.2018

.....
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmána