



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 25. 1. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-2/INV/2018
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení dokumentace ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 23. 1. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotaz od dodavatele v tomto znění:

Dotaz:

- 1) Ve výkazu výměr v části bourací práce chybí položky „poplatek za skládku – skládkovné“ s rozdělením jednotlivých typů odpadů. Prosíme o doplnění.
- 2) V PD je součástí prací i demontáž částí stavby obsahující azbest. Prosíme o uvedení položek ve VV, které tyto práce obsahují.

Odpověď:

Ad 1)

V bodě [7] Všeobecných podmínek pro stanovení ceny (které jsou nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek) je stanoveno:

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce soupisu prací výslovně uvedeno jinak veškeré náklady na manipulaci s materiálem, který je předmětem položky soupisu prací, na staveništi. Položky nakládání s odstraňovaným materiálem (zejména s odpady) zahrnují veškeré náklady na manipulaci, mezisklady a úpravu tohoto materiálu, jeho přepravu na zařízení pro nakládání s tímto materiálem (odpadem) s následným využitím, odstraněním resp. uložení na tomto zařízení včetně všech poplatků. Položka nakládání s odstraňovaným materiálem zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s tímto materiálem s ohledem na jeho charakter (monitoring odpadů, kategorizace odpadu, posuzování nebezpečných vlastností odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest apod.).

Položky odvoz sutí a vybouraných hmot v jednotlivých objektech (např. pol. 21 objektu D1.01.1 apod.) ocení žadatel dle Všeobecných podmínek pro stanovení ceny.

Typy odpadů vzniklých při stavbě jsou specifikovány v B. Souhrnné technické zprávě a dále v TZ jednotlivých stavebních objektů.

Ad 2)

V TZ objektu SO 01 jsou vyspecifikovány konstrukce a výrobky s obsahem azbestu, které mohl projektant na základě dostupných podkladů předpokládat. V SP se jedná o položku č.15 D1.01.1 v případě meziokenních vložek, demontáž výstelky komínu je součástí položky č.1 D1.01.1N. Dle bodu [7] Všeobecných podmínek pro stanovení ceny (viz předchozí bod) obsahují položky veškeré náklady na odbornou likvidaci odpadu s obsahem azbestu.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková v.r.
odd. veřejných zakázek odboru INV