



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 25. 1. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-INV-16/INV/2018
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Regionální muzeum v Teplicích, p. o. – Sobědruhy – slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení)“.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace:

Dne 22. 1. 2018 zadavatel obdržel dotaz od dodavatele v tomto znění:

Dotaz:

Jaký je systém al. profilů stávajícího obvodového pláště?

Odpověď:

Nosným prvkem obvodového pláště REYNOBOND je hliníkový profil OMEGA.

Zadavatel na základě výše uvedeného prodlužuje termín pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídky: 31. 1. 2018 do 9:00 hod.

Pokud již některý dodavatel zaslal nabídku, bude mu na základě e-mailové žádosti zaslána zpět na uvedenou adresu na obálce, popř. v e-mailové žádosti.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková
odd. veřejných zakázek odboru INV