

stávající veřejné osvětlení

projektovaný kabel veřejného osvětlení

- uložit ve výkupu do chráničky 50/41
- krytí výstažnou fólií červené barvy

projektovaný kabel veřejného osvětlení

- zatáhnout do chrániček prostupu pod silnici
- 2 x chráničky 110/94, obetonování

demontáž veřejného osvětlení

- stávající kabel CYKY 4x10
- demontáž stožárů osvětlení (2x)

ochrana stávajícího kabelu na

- obetonování

projektované světelné místo

- stožar typu U10 (159/133/114), vetknuty
- vylučňík J1 – 3000
- svítidlo 100 W, sodíková výbojka
- betonový pouzdrový základ
- stožárová svorkovnice s řadovými svorkami

