

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 30. 01. 2018
--

ZADAVATEL: Jihočeský kraj
Sídlem: U Zimního stadionu 1952/2 neuvedeno, 37076 České Budějovice
Jednající: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
IČO: 70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214 a III/14125 – průtah Dub“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 01. 2018):

Vážený,

v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vám, jako zástupci zadavatele, zasíláme tímto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

Žádost č. 1 :

Ve výkazu výměr, objekt „SO 101 – Silnice III/14124“ je uvedena položka č. 23 „ ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM“. Stejně je tato vrstva označena v příslušném řezu. V technické zprávě tohoto objektu je v části **4.4 Konstrukce vozovky** uvedena ložná vrstva ze směsi ACL 16. Totéž platí pro položku č. 23 ve výkazu výměr, u objektu „SO 102 - Silnice III/14214“

Žádáme zadavatele o upřesnění položky (jednoznačného určení) asfaltové směsi, aby případný uchazeč mohl položku správně ocenit.

Děkuji za odpověď

Informace č. 5:

Provedení ložní vrstvy v rámci SO 101 a SO 102 je požadováno ze směsi ACL 22 dle soupisu prací a vzorových příčných řezů.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**