



Váš dopis značka

Naše značka

Vyřizuje / linka

Místo odeslání / dne

1000032382

Mgr. Šajnarová / 211 044 461

Praha / 1. 2. 2018

## Vysvětlení zadávací dokumentace 5. k veřejné zakázce č 2017100386

### **„Výroba a dodávka lan pro fázové vodiče a zemnicí lana na vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s.“**

Vážený dodavateli,

společnost ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČO: 257 02 556 („Zadavatel“), zahájila dne 22. 12. 2017 zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výroba a dodávka lan pro fázové vodiče a zemnicí lana na vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s.“, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017-036542 dne 27. 12. 2017 („Veřejná zakázka“), zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním dle § 3 písm. d) a § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („Zákon“).

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Veřejné zakázky a v souladu s § 98 Zákona níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Znění dotazu**

Máme dotaz ke kvalifikační dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody 2017100386 konkrétně k bodu 4.1.

*Dle našeho názoru a zkušeností z evropských tendrů jsou podmínky referencí zejména v oblasti požadovaných průřezů a realizaci dodávek pouze v EU a ESVO či VB přísné. Dle našeho zjištění za poslední 3 roky nebylo v tomto teritoriu realizováno mnoho projektů konkrétně s těmito průřezy. Z naší strany bud' disponujeme referencí s požadovaným průřezem, ale jsme mimo požadavky teritoria EU či ESVO a VB či naopak splňujeme požadovanou lokalitu, ale jsme mimo toleranci požadovaného průřezu. Jestliže jsme schopni vyrobit a dodat lano jednoho typu a průřezu dle EN 50182, jsme schopni vyrobit i dodat lana stejného typu s jiným průřezem dle EN 50182, tudíž bychom Vás chtěli poprosit o změnu ZD následovně:*

*Pro body ZD 4.1 a),b)*

*1 reference 490-AL1/64-ST1A (tolerance průřezů část Al+- 60mm<sup>2</sup> a část Fe+- 15mm<sup>2</sup>) dle EN 50182 s objemem dodávky min. 250 km realizována v Evropě za poslední 3 roky.*

*1 reference 362-AL1/59-ST1A (tolerance průřezů část Al+- 30mm<sup>2</sup> a část Fe+- 15mm<sup>2</sup>) dle EN 50182 s objemem dodávky min. 250 km realizována v Evropě za poslední 3 roky.*

*Pro bod ZD 4.1 c)*

*1 reference ST1A/ST6C nebo AL4 / ST6C (bez omezení průřezů) dle EN 50182 s objemem dodávky min. 25 km realizována v Evropě za poslední 3 roky.*

**VEDEME ELEKTRINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ**



### Odpověď zadavatele

S ohledem na skutečnost, že v předcházejícím období, za které jsou v Kvalifikační dokumentaci Zadavatele vyžadovány reference, prošel trh ACSR lan určitou stagnací, upravuje Zadavatel odst. 4.1 Kvalifikační dokumentace následovně:

- 4.1 Dodavatel předloží **seznam významných referenčních akcí** spočívajících v dodávkách obdobného charakteru s ohledem na předmět této veřejné zakázky realizovaných v posledních 6 letech před zahájením zadávacího řízení.

**Významnou dodávkou obdobného charakteru** dle tohoto bodu 4.1 (s minimálním požadovaným rozsahem) se rozumí:

a) Písmeno a) odst. 4.1 KD zůstává beze změny.

a zároveň:

- b) Výroba a dodávka lana v technické specifikaci 362-AL1/59-ST1A popřípadě lana obdobné konstrukce dle EN 50182 (typ ACSR) s tolerancí průřezů (část Al  $\pm 30 \text{ mm}^2$ ; část Fe  $\pm 15 \text{ mm}^2$ ), přičemž:

- objem dodávky **činil minimálně 150 km lan**,
- dodávka musela být v celém jejím objemu vyrobena v rámci jednoho výrobního závodu,
- dodávka byla realizována do Evropské unie, zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) nebo Velké Británie.

Zadavatel požaduje doložit realizaci **min. 1** referenční akce dle tohoto písm. b)

a zároveň:

- c) Písmeno c) odst. 4.1 KD zůstává beze změny.

**Ostatní ustanovení odst. 4.1 Kvalifikační dokumentace zůstávají beze změny.**

S pozdravem

**Ing. Markéta Houšková**  
vedoucí odboru Nákup investic a JMO

V zastoupení:



**Ing. Tereza Dostálová**  
senior specialista odbor Nákup investic a JMO

**VEDEME ELEKTRINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ**

