



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Odbor investiční

Datum: 7. 2. 2018  
JID: /2018/KUUK  
Číslo jednací: VZ-RR-2/INV/2018  
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739  
E-mail: [chmelikova.j@kr-ustecky.cz](mailto:chmelikova.j@kr-ustecky.cz)

**Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“ zadávané v otevřeném řízení.**

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 2. 2. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotaz od dodavatele v tomto znění:

**Dotaz č. 1:**

V zadávací PD jsou uvažovány obklady fasády z vláknocementových desek, bez bližší specifikace, ve VV je použita položka URS:

37	M	591551040	deska vláknocementová fasádní probarvená a povrchově barvená 1192 × 3050 mm tl. 8 mm	m2	1 415,700
----	---	-----------	--	----	-----------

Dotaz zní: musí být dodávaná vláknocementová deska skutečně celoprobarvená, nebo stačí natřená, dále pak zda musí být natřeny i boční hrany montované desky?

Případně zda zadavatel dodá bližší specifikaci minimálních požadavků, které musí splňovat tyto vláknocementové desky?

**Odpověď:**

Vzhledem k faktu, že v některých detailech bude řezaná boční hrana viditelná, požadujeme použití vláknocementových desek probarvených v hmotě desky dle specifikace v Soupisu prací. Použití nátěru bočních hran (myšlen transparentní impregnační lak) vychází z technologických a montážních požadavků konkrétního výrobku.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková  
odd. veřejných zakázek odboru INV