



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 14. 2. 2018
JID: 32126/2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-INV-214/INV/2017/PD,IČ+AD
Vyřizuje/linka: Bc. Alena Wurmová / 140
E-mail: wurmova.a@kr-ustecky.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce na služby s názvem „III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice“, PD,IČ+AD zadávané v otevřeném řízení

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dne 12. 2. 2018 obdržel zadavatel elektronickou poštou dotazy od jednoho z dodavatelů v tomto znění:

Dotazy dodavatele:

Dobrý den,

Jako uchazeč o veřejnou zakázku uvedenou v předmětu tohoto e-mailu máme následující dotazy:

- 1) Je k dispozici archivní dokumentace mostu?*
- 2) V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že „Cílový stav by měl zajistit, aby při běžném provozu na mostě nedocházelo při zajištění běžné nestavební a stavební údržby objektu k neadekvátní degradaci konstrukce z důvodu stávajících poruch“. Co se rozumí pojmem běžný provoz? V současné době je silniční provoz na mostu omezen dopravními značkami B04 a E05, které zakazují vjezd nákladním automobilům s hmotností nad 3,5t. Má být tento stav zachován i po rekonstrukci mostu? Pokud ne, jakou zatížitelnost mostu objednatel požaduje? A je součástí předmětu zakázky statický výpočet zatížitelnosti mostu na základě výsledků diagnostického stavebně technického průzkumu mostu?“*

Odpověď zadavatele:

Ad)1

Bohužel, archivní dokumentaci mostu zadavatel nedisponuje. Jediné dostupné technické parametry a detaily lze získat v Systému pro hospodaření s mosty - <http://bms.vars.cz>

Ad)2

Silniční provoz je na mostě omezen na 3,5 t hlavně z důvodu, že je stavba zařazena do seznamu technických kulturních památek ČR. Běžným provozem je tedy i nadále zamýšlen provoz vozidel do 3,5t. Dle SoD je předmětem plnění i provedení potřebných posouzení,

diagnostiky, průzkumů, měření a zaměření území včetně polohy inženýrských sítí. Veškeré činnosti, potřebné k zajištění kompletní a kvalitní projektové dokumentace jsou zahrnuty v nabídkové ceně účastníka.

Vzhledem k obsahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Termín pro podání nadále zůstává takto:

Termín podání nabídek: 6. 3. 2018 do 10:00 hod.

Termín otevírání obálek: 6. 3. 2018 v 10:00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykrj>.

S pozdravem

Bc. Alena Wurmová v.r.
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajského úřadu Ústeckého kraje