



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/046530/2017/OPP/Ře
Spisová značka: S-SMOL/279025/2016/OPP
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak – 411.1, skartační znak/skart. lhůta – A/10
V Olomouci 22.02.2017

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. David Řepický, dveře č. 1.13
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. Vlasta Kauzerová
Telefon: 588488132
E-mail: david.repicky@olomouc.eu

Dne 09.12.2016 obdržel Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče žádost o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, ve věci restaurování oken objektu č. p. 685, tř. Svobody č.o. 16, parc. č. 678/7, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc.

Vlastníkem předmětného objektu je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu je svěřeno Okresnímu soudu v Olomouci, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc, IČO 025241. Žádost o vydání závazného stanoviska podala na základě plné moci společnost FAKO spol. s r.o., IČO: 18188711, Kotojedská 2588/91, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1 (dále jen žadatel).

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče vydává, podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, na základě předložené projektové dokumentace „OS Olomouc – restaurování oken objektu“, kterou vypracovala Iva Gerlová, zodp. projektant Ing. Petr Kostka, FAKO spol. s r.o., IČO: 18188711, Kotojedská 2588/91, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1, datum 11/2016, písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče č.j. NPÚ-391/2393/2017 ze dne 30.1.2017, Bc. Kamila Davidová, a stanoviska žadatele k vyjádření památkového ústavu ze dne 22.2.2017, jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče, podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko:

Restaurování oken objektu č. p. 685, tř. Svobody č.o. 16, parc. č. 678/7, k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc., zapsané nemovité kulturní památky č. rej. 26331/8-2954 ÚSKP ČR, která se nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace Olomouc, vyhlášeného ONV Olomouc dne 27.07.1987, pod č.j. Kult. 1097/87/Tsř., podle předložené projektové dokumentace „OS Olomouc – restaurování oken objektu“, kterou vypracovala Iva Gerlová, zodp. projektant Ing. Petr Kostka, FAKO spol. s r.o., IČO: 18188711, Kotojedská 2588/91, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1, datum 11/2016,

je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za těchto podmínek:

1. Původní dřevěná okna v objektu budou odborně opravena, repasována, případné dožilé části oken budou vyměněny za kopie (tj. rozměry, tvar, členění, profilace, spojovací prostředky i způsob provedení všech nových částí budou totožné s parametry dochované konstrukce, a to bez opakování technických závad, stop poškození a opotřebení).
2. Nová vnitřní dřevěná jednoduchá okna o rozměru 1280 x 1250 mm v počtu 8 kusů budou nahrazena kopiemi původních dochovaných oken. Dochované kliky budou opětovně použity. Ostatní okna budou doplněna replikami původních klik a závěsů.
3. Dvě nová jednoduchá okna - kovové a plastové okno v místnosti 035 a 036 o rozměru 1450 x 1450 mm budou nahrazena novými dřevěnými jednoduchými okny s členěním stejným jako původní okna (okna dvoukřídlá, křídla členěná příčlemi na 2 stejné části). Profilace bude

vycházet z původních oken, zasklení je možno provést izolačním dvojsklem. Okna budou doplněna replikami původních klik a závěsů. Vnější zabezpečovací mříž bude provedena jako jednoduchá tyčová, povrchová úprava bude korespondovat s povrchovou úpravou vnějších původních kovových oken. Rozměr oken bude upřesněn po vybourání stávajících oken v novém správním řízení.

4. Bude obnovena povrchová úprava oken fládrováním dle původní barevnosti. Na část okna, kde se dochovala původní povrchová úprava, bude před provedením celkového povrchové úpravy, resp. před odstraněním původních nátěrů, vynesena vzorek barevných odstínů středně hnědé barvy který prokáže, zda byla dosažena shoda uvedené barevnosti výplní s původní barevností. Souhlas těchto vzorků s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci nového správního řízení.
5. Kovová okna budou obnovena formou restaurování. Restaurátorské práce na předmětných oknech budou provedeny dle restaurátorského záměru restaurátorem s příslušným povolením MK ČR, specialistou pro restaurování uměleckořemeslných kovářských děl. Restaurátorský záměr bude posouzen a schválen orgánem státní památkové péče v novém správním řízení.
6. Chybějící či silně poškozené skleněné tabulky, které jsou pískované celoplošně nebo jsou na nich vytvořeny ornamenty, budou nahrazeny kopiemi dle dochovaných vzorů. Provedeny budou průzkumy povrchové úpravy všech typů oken, přičemž na základě jejich výsledků bude v novém správním řízení schválena nová povrchová úprava.

Odůvodnění

Objekt č. p. 685, tř. Svobody č.o. 16, parc. č. 678/7, k.ú. Olomouc-město je nemovitá kulturní památka č. rej. 26331/8-2954 ÚSKP ČR a nachází se na území ochranného pásma městské památkové rezervace Olomouc.

Popis navrhovaných prací: Projektová dokumentace řeší výměnu původních dřevěných oken v 1. PP a v soudní síni za okna, která budou vyrobeny jako přesné repliky oken původních a repasi původních kovových oken objektu Okresního soudu v Olomouci. Nové výplně okenních otvorů budou vyrobeny jako repliky stávajících oken s dodržением rozměrů stávajících okenních otvorů, hloubky osazení okenních rámu v ostění, pohledové šířky a vzájemných poměrů, profilace konstrukčních prvků výplní. Bude respektováno členění poutcem, sloupky a počet křídel včetně vzájemných proporcí poutce a sloupků, včetně ozdobných prvků u části budovy. Spodní parapetní ostění a parapetní desky budou nahrazeny dřevěnými replikami, na místě, kde je nahrazen keramickým obkladem, bude zpětně osazen dřevěný parapet. U oken v 1. PP s předsazenými kovovými okny budou tato repasována znovu zasklena sklem min. tloušťky 4 mm a doplněny klasickými plechovými parapety z titanzinku.

Popis památky: Objekt se dvorem byl vystavěn v letech 1896 – 1901 podle projektu vídeňského architekta A. Wielemannse pro potřeby soudu a věznice. Monumentální historizující architektura těží z tvarosloví rané florentské renesance. Autorem sochařské výzdoby je J. L. Urban. Celé průčelí objektu je pojednáno v těžkém bosovaném zdivu se zdůrazněnou partií vstupu. V suterénu objektu se nachází 50 kusů dřevěných oken, o rozměru 1280 x 2230 mm – 36 kusů původních oken (okna dvoukřídllová s nadsvětlíkem, křídla jsou členěna příčlemi na dvě stejné části), o rozměru 1280 x 1250 mm - 6 kusů původních oken (okna dvoukřídllová, členěná příčlemi na 2 stejné části), o rozměru 1280 x 1250 mm - 8 kusů nových dřevěných oken (4 okna dvoukřídllová z 60. let 20. století s původními klikami a novými závěsy, členěná příčlemi dle původních oken, 4 okna dvoukřídllová bez členění křídel, osazena před cca 12 lety s novými klikami a závěsy), o rozměru 1450 x 1450 - 2 kusy oken (1 okno kovové dvoukřídllové, 1 okno plastové dvoukřídllové). Původní okna pocházejí z počátku 20. století. Jedná se o jednoduchá dřevěná okna z měkkého dřeva, jsou osazena za venkovní kovová okna, která zároveň slouží jako ochranná mříž. Špaleta mezi okny je zděná, pouze spodní část je obložena dřevem jako vydeštění. Otvírky, klapáčky a hrana parapetu mají profilaci. Spoje jsou osazeny na jednoduchý čep a vyztuženy kovovými rohovníky. Okna mají původní mosazné rozvorové olivy a kuželkové zadlabané panty. Povrchová úprava byla provedena fládrováním ve středně hnědém odstínu. Nejméně narušená okna jsou situována na jižní straně objektu. Vzhledem k umístění oken a nedostatečnému zabezpečení zdiva proti vztlínání zemní vlhkosti, došlo ke značné degradaci dřevěných částí oken. Spodní část rámu, vydeštění a parapet se rozpadají nebo zcela chybí. Velká část otvůrek je zkřížená. Povrchová úprava je vyžilá. V koncových místnostech objektu došlo k úplné výměně za

nová okna. Tato mají jednoduchou profilaci a šroubovací panty. Parapet nahrazuje keramický obklad. V prostoru výměňkové stanice – místnost 035 je osazeno nepůvodní kovové okno a v místnosti 036 je osazeno plastové okno. Okna v suterénu budovy jsou celokovová, o rozměrech 220 x 130 cm a 120 x 130 cm. Okna jsou svisle pravidelně dělena šesti příčkami do sedmi sloupců, vodorovně čtyřmi příčkami do pěti řad. Horní a dolní řada sestává ze čtvercových tabulek o rozměrech 16 x 16 cm, prostřední tři řady mají tabulky o rozměrech 58 x 16 cm. Rám okna má být vyroben z úhlového profilu T, do kterého má být provedeno zasklení tmel. Z vnější strany mají být tyto profily dekorovány lištami, jež se skládají z jehlanovitých útvarů, které doplňují rozety v křížení příček. Všechna okna jsou silně zkorodovaná, v některých případech chybí lišty a rozety. Tmelení oken je popraskané, rozpadnuté a z 50% chybí. V prostoru soudní síně se jedná o vnitřní jednoduchá jednokřídlová okna s obloukovým nadsvětlíkem o rozměru 1140 x 2880 mm v celkovém počtu 20 kusů. Okna jsou původní z počátku 20. století. Spodní část – jednokřídlá dřevěná otvírka se vsazenou dřevěnou mřížkou s T profilem, která člení prosklenou část na 12 polí, z nichž středová dvě pole jsou výklopná otvíravá. Vrchní oblouková otvírka je členěna kovovou mřížkou na tři pole. V mřížce je do sklenářského tmelu vsazeno matové sklo po obvodě zdobené páskovým ornamentem. Okna nejsou opatřena půlolisty, otevírání bylo řešeno pomocnou kličkou pouze pro případ čištění. Ve spodní části jsou osazeny kladky po bývalém ovládání výklopného větracího okénka. Povrchová úprava – vnější strana – původní středně hnědý fládr, vnitřní strana – původní povrch přetřen bílým emailem. Povrchová úprava je vyžilá, z vnitřní strany nepůvodní. Konstrukce oken je v dobrém stavu. Většina původního zasklení je narušena nebo nahrazena obyčejným. Vzhledem ke složitosti otevírání větracích okének se neuvažuje o zprovoznění mechanismu. Zdvojená kastlová okna v sále (vnější jsou celokovová) jsou dle restaurátora vyrobená z T a L profilů a jejich rozměry činí 230 x 110 cm. Zasklení má být provedeno pískovanými skly na sklenářský tmel, děleno má být na 15 tabulek, z nich jedna je otvíravá. Skleněné tabulky jsou často narušené či prasklé, tmel je vydrolen a kovový povrch je silně zkorodovaný. Interiérová okna jsou kombinací dřevěných obvodových rámců s fládrovanou povrchovou úpravou a vnitřních rastrů z ocelových T profilů, které drží ornamentální, pískované skleněné tabulky. Patrná má být mírná koroze profilů. Čtyři kusy oken v osově místnosti budovy v prvním patře mají rozměr 160 x 65 cm. Jedná se o celokovová, zdvojená okna z profilů T a L, s jednou otvírkou, zasklená na tmel. Objekt je situován na okružní třídě a tvoří významný akcent této třídy, je situován v ochranném pásmu MPR. Účelem ochranného pásma je zajištění zvýšené ochrany širšího území okolo městské památkové rezervace před nepříznivými vlivy a zásahy. Jedná se zejména o usměrňování stavebně-technické činnosti, která by mohla nepříznivě ovlivnit celkový výraz a charakter MPR a jejího okolí.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče č.j. NPÚ-391/2393/2017 ze dne 30.1.2017, kde je uvedeno, cituje se: „Předmětem ochrany je zachování památkových hodnot, které tvoří původní hmotové a materiálové řešení dřevěných a kovových oken a všech jejich součástí, včetně kování. Realizace navržených prací dle předložené projektové dokumentace na restaurování a výměnu některých oken, kdy má dojít k jejich opravě či výrobě přesných kopií nenarušuje zájmy památkové péče, jelikož není v rozporu s obecnými principy uplatňovanými pro restaurování kulturních památek, kdy je kladen důraz na nejcitlivější způsob přístupu k památkově chráněné struktuře, který uchovává její hmotnou substanci, včetně stop stáří či fragmentárnosti dílčích struktur. K opravě oken jsme se vyjadřovali již v našem odborném vyjádření č. j. NPÚ-391/50404/2014 ze dne 11. 7. 2014 a naše požadavky se nemění. V aktuální předložené dokumentaci je zpracován návrh na opravu oken a případnou výměnu ve stejných intencích jako v předchozích předložených restaurátorských záměrech. Okna tudíž mohou být opravena a vyměněna dle návrhu za dodržení následujících podmínek. Provedením restaurátorských prací dojde ke zlepšení stávajícího stavu této součásti nemovité kulturní památky a zároveň nedojde k poškození jejích památkových hodnot za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky: 1. Původní dřevěná okna v objektu budou odborně opravena, repasována, případné dožilé části oken budou vyměněny za kopie (tj. rozměry, tvar, členění, profilace, spojovací prostředky i způsob provedení všech nových částí budou totožné s parametry dochované konstrukce, a to bez opakování technických závad, stop poškození a opotřebení). Exteriér (vnější plášť) objektu patří k jeho chráněným památkovým hodnotám a okenní výplně tvoří významný architektonický prvek fasády. Při obnově musí zůstat zachovány původní architektonické prvky fasády v co největší míře, aby nedošlo ke snížení památkové hodnoty objektu Okresního soudu a zůstal zachován charakter objektu. Dožilé prvky musí být obnoveny způsobem a materiály v co nejvyšší míře obdobné jako původní řešení. Výměna oken za

okna nová je z památkového hlediska přijatelná u kulturní památky pouze v případě, že původní okna jsou již neopravitelná. V takovém případě se původní okna nebo jejich části nahrazují kopiemi. Z pohledu zájmů památkové péče je třeba vždy upřednostňovat zachování autentické hmoty památky s jejich autentickými detaily. Preferujeme zachování původních oken a jejich repasi, s případnou výměnou dožilých částí oken za kopie (tj. rozměry, tvar, členění, profilace, spojovací prostředky i způsob provedení všech nových částí budou totožné s parametry dochované konstrukce, a to bez opakování technických závad, stop poškození a opotřebení). Je možné provést utěsnění oken vložení těsnicí pásky odpovídající barevnosti nátěru dotčených částí rámu okenních křídel. Nepožadujeme, aby výše uvedené truhlářské práce provedl restaurátor s licenci, ale vzhledem k nutnosti zajištění specifického přístupu k obnově historických okenních výplní, který je odlišný od současné běžné průmyslové praxe, je třeba aby tyto práce prováděl truhlář s praxí a zkušenostmi s opravou historických oken.

2. Nová vnitřní dřevěná jednoduchá okna o rozměru 1280 x 1250 mm v počtu 8 kusů budou nahrazena kopiemi původních dochovaných oken. Dochované kliky budou opětovně použity. Ostatní okna budou doplněna replikami původních klik a závěsů. Část vnitřních původních dřevěných jednoduchých oken menšího rozměru byla již vyměněna za okna nová dřevěná jednoduchá bez profilace. U tří oken se dochovaly původní kliky. Nová okna budou vyměněna za kopie původních oken. Dochované kliky budou opětovně použity, u ostatních oken budou použity nové kliky a závěsy vyrobené dle původních.

3. Dvě nová jednoduchá okna - kovové a plastové okno v místnosti 035 a 036 o rozměru 1450 x 1450 mm budou nahrazena novými dřevěnými jednoduchými okny s členěním stejným jako původní okna (okna dvoukřídlová, křídla členěná příčlemi na 2 stejné části). Profilace bude vycházet z původních oken, zasklení je možno provést izolačním dvojsklem. Okna budou doplněna replikami původních klik a závěsů. Vnější zabezpečovací mříž bude provedena jako jednoduchá tyčová, povrchová úprava bude korespondovat s povrchovou úpravou vnějších původních kovových oken. Rozměr oken bude upřesněn po vybourání stávajících oken. U výše uvedených dvou nových oken lze akceptovat provedení dřevěného jednoduchého okna s izolačním dvojsklem. U obou oken stejných rozměrů chybí vnější okenní kovové křídlo, které je nahrazeno jednoduchou kovovou mříží. U všech ostatních oken v 1. PP v uliční části objektu se dochovala vnější kovová okenní křídla. Ve výše uvedených dvou případech se jednalo o technické místnosti s velkou potřebou větrání, pravděpodobně zde vnější ozdobné okno původně nebylo.

4. Bude obnovena povrchová úprava oken fládrováním dle původní barevnosti. Na část okna, kde se dochovala původní povrchová úprava, bude před provedením celkové obnovy povrchové úpravy, resp. před odstraněním původních nátěrů, vynesena vzorek barevných odstínů středně hnědé barvy, který prokáže, zda byla dosažena shoda uvedených barevností výplní s původní barevností. Souhlas těchto vzorků s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu státní památkové péče, že vzorky odpovídají zmiňovaným vzhledovým požadavkům, lze tyto práce provést jako celek. Je třeba, aby byla obnovena stávající historická barevnost nátěru obnovovaných oken z důvodu zohlednění zásady věrohodnosti ztvárnění předmětné konstrukce památky a celistvé interpretace stavebního díla. Odstín barvy konečného nátěru oken bude předložen k posouzení pracovníkům památkové péče. Podmínka na odsouhlasení vzorku barevnosti pak vychází ze zmiňované zásady věrohodnosti ztvárnění konkrétní stavební konstrukce památky. V této souvislosti upozorňujeme, že při odsouhlasení barevnosti orgánem státní památkové péče je třeba zajistit přítomnost zástupce odborné organizace státní památkové péče, tj. NPÚ, ú. o. p. v Olomouci, a to v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona o státní památkové péči, kde se stanovuje, že obecní úřad obce s rozšířenou působností se při plnění svých úkolů opírá o odbornou pomoc odborné organizace státní památkové péče.

5. Kovová okna budou obnovena formou restaurování. Restaurátorské práce na předmětných oknech budou provedeny dle restaurátorského záměru (Restaurátorský záměr na restaurování kovových oken v přízemí budovy, Restaurátorský záměr na restaurování kovových oken – budova Okresního soudu v Olomouci, květen 2014; Umělecko – kovářská a restaurátorská dílna Ilya Běhal, Holická 31, 772 00 Olomouc), restaurátorem s příslušným povolením MK ČR, specialistou pro restaurování uměleckořemeslných kovářských děl. Tato podmínka je stanovena z důvodu, že předmětná okna jsou uměleckořemeslným dílem. V souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které říká, že obnovu kulturních památek, nebo jejich částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckých řemesel, mohou provádět fyzické osoby na základě povolení MK ČR vydaného podle § 14a, provede práce restaurátor s platným povolením MK ČR dle třídníku specializací restaurátorských prací, který je přílohou č. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6. Chybějící či silně poškozené skleněné tabulky, které jsou pískované celoplošně nebo jsou na nich vytvořeny ornamenty, budou

nahrazeny kopiemi dle dochovaných vzorů. Provedeny budou průzkumy povrchové úpravy všech typů oken, přičemž na základě jejich výsledků bude provedena nová povrchová úprava. Jednotlivé části památkově chráněného objektu by měly být vždy interpretovány s ohledem na jejich postavení v celku, jejich vyznění by nemělo být neopodstatněně zdůrazňováno či naopak potlačováno pomocí barevnosti, odlišným pojetím prezentace materiálu apod. (viz Václav Gírsa – Josef Holeček – Pavel Jerie – Dagmar Michoinová, Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 64, NPÚ, ústřední pracoviště, Praha 2004, s. 89.) 7. Po skončení prací bude zpracována Závěrečná restaurátorská zpráva (zpracovaná dle ust. § 10, odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů), která bude do 60 dnů po ukončení restaurování odevzdána v jednom paré NPÚ, územnímu odbornému pracovišti v Olomouci k archivaci. Podmínka zpracování závěrečné restaurátorské zprávy je uvedena v souladu s ust. § 10, odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů. Podmínka určuje konkrétní časové období, do kdy má být restaurátorská zpráva odevzdána. Realizací navrhovaných prací nebudou negativně dotčeny zájmy státní památkové péče za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky: 1. Původní dřevěná okna v objektu budou odborně opravena, repasována, případné dožilé části oken budou vyměněny za kopie (tj. rozměry, tvar, členění, profilace, spojovací prostředky i způsob provedení všech nových částí budou totožné s parametry dochované konstrukce, a to bez opakování technických závad, stop poškození a opotřebení). 2. Nová vnitřní dřevěná jednoduchá okna o rozměru 1280 x 1250 mm v počtu 8 kusů budou nahrazena kopiemi původních dochovaných oken. Dochované kliky budou opětovně použity. Ostatní okna budou doplněna replikami původních klik a závěsů. 3. Dvě nová jednoduchá okna - kovové a plastové okno v místnosti 035 a 036 o rozměru 1450 x 1450 mm budou nahrazena novými dřevěnými jednoduchými okny s členěním stejným jako původní okna (okna dvoukřídllová, křídla členěná příčlemi na 2 stejné části). Profilace bude vycházet z původních oken, zasklení je možno provést izolačním dvojsklem. Okna budou doplněna replikami původních klik a závěsů. Vnější zabezpečovací mříž bude provedena jako jednoduchá tyčová, povrchová úprava bude korespondovat s povrchovou úpravou vnějších původních kovových oken. Rozměr oken bude upřesněn po vybourání stávajících oken. 4. Bude obnovena povrchová úprava oken fládrováním dle původní barevnosti. Na část okna, kde se dochovala původní povrchová úprava, bude před provedením celkové povrchové úpravy, resp. před odstraněním původních nátěrů, vynesena vzorek barevných odstínů středně hnědé barvy který prokáže, zda byla dosažena shoda uvedené barevnosti výplní s původní barevností. Souhlas těchto vzorků s požadavky zmíněnými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne, a teprve po konstatování orgánu státní památkové péče, že vzorky odpovídají zmiňovaným vzhledovým požadavkům, lze tyto práce provést jako celek. 5. Kovová okna budou obnovena formou restaurování. Restaurátorské práce na předmětných oknech budou provedeny dle restaurátorského záměru (Restaurátorský záměr na restaurování kovových oken v přízemí budovy, Restaurátorský záměr na restaurování kovových oken – budova Okresního soudu v Olomouci, květen 2014; Umělecko – kovářská a restaurátorská dílna Ilja Běhal, Holická 31, 772 00 Olomouc), restaurátorem s příslušným povolením MK ČR, specialistou pro restaurování uměleckořemeslných kovářských děl. 6. Chybějící či silně poškozené skleněné tabulky, které jsou pískované celoplošně nebo jsou na nich vytvořeny ornamenty, budou nahrazeny kopiemi dle dochovaných vzorů. Provedeny budou průzkumy povrchové úpravy všech typů oken, přičemž na základě jejich výsledků bude provedena nová povrchová úprava. 7. Po skončení prací bude zpracována Závěrečná restaurátorská zpráva (zpracovaná dle ust. § 10, odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů), která bude do 60 dnů po ukončení restaurování odevzdána v jednom paré NPÚ, územnímu odbornému pracovišti v Olomouci k archivaci“.

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče bylo, podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, předáno v kopii k vyjádření žadateli. Žadatel k písemnému vyjádření odborné organizace státní památkové péče dopisem ze dne 22.2.2017 písemně sdělil, že s podmínkami vyjádření odborné organizace státní památkové péče č.j. NPÚ-391/2393/2017 ze dne 30.1.2017 souhlasí.

Podmínka č. 1, 2, 4, 5 a 6 vyjádření odborné organizace státní památkové péče č.j. NPÚ-391/2393/2017 ze dne 30.1.2017 byla přijata do výroku závazného stanoviska, protože zachování původních prvků objektu nebo jejich nahrazení replikami přispěje k zachování autenticity předmětné

kulturní památky. Snaha o udržení autenticity kulturních památek je jedním ze základních principů památkové péče.

Podmínka č. 3 vyjádření odborné organizace státní památkové péče č.j. NPÚ-391/2393/2017 ze dne 30.1.2017 byla přijata do výroku závazného stanoviska, protože lze předpokládat, že původní okna, která předcházela stávajícím, neměla vnější ozdobné okno, jelikož byla umístěna v technické místnosti.

Podmínka č. 7 vyjádření odborné organizace státní památkové péče č.j. NPÚ-391/2393/2017 ze dne 30.1.2017 byla přijata do výroku závazného stanoviska, protože povinnost vypracování závěrečné restaurátorské zprávy ukládá přímo vyhláška č. 66/1988 Sb, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče zvážil veškeré skutečnosti, jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a dospěl k závěru, který je uveden ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení

Proti tomuto stanovisku není samostatné odvolání přípustné. Lze se odvolat proti správnímu rozhodnutí, které bude na základě tohoto stanoviska vydáno, a to 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u orgánu, který toto odvoláním napadené rozhodnutí vydal.

Mgr. Vlasta Kauerová
vedoucí odboru památkové péče

Rozdělovník:

Účastník řízení:

FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1
spis

Na vědomí

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc - D

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 410/25, 779 11 Olomouc - D