

PŘÍLOHA B/P1 Souhrnné technické zprávy

AKCE : Energeticky úsporná opatření č.p. 2373, Uherský Brod

Plán bouracích prací

odstranění fasádní azbestocementové desky s obsahem azbestu

Odstranění fasádních azbestocementových desek s obsahem azbestu bude provádět renomovaná firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže a následné předání vzniklých azbestových odpadů k bezpečnému odstranění. Tato firma musí vlastnit povolení pro zacházení s nebezpečným odpadem. Osoby, které budou sanační práce vykonávat, musí být na tyto práce prokazatelně proškoleny a musí mít platné potvrzení lékařské prohlídky o způsobilosti vykonávat práce s azbestovými materiály.

Odvoz odpadu zajistí společnost, která má povolení tímto druhem materiálu nakládat.

Odpady s obsahem azbestu je možné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních k tomu určených. V této aglomeraci je to skládka Praksická – tato skládka pro takovýto materiál má vyhrazené místo a způsob zacházení.

Při odstranění fasádních desek musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší.

Prostor, kde dojde k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu, bude vymezen tzv. „ochranným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem).

Při odstraňování fasádních desek obsahujících azbest je nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění vdechnutí a zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem.

Pracovníci firmy v „ochranném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (jednorázovým), rukavicemi, obuví. V šatně pak bude po práci jejich ochranný oděv před vysvléknutím vysátý. Předpokládá se, že pracovníci budou používat jednorázové oděvy, které se zlikvidují spolu s odstraňovaným materiálem. Pokud nebudou pracovníci používat jednorázové oděvy, musí být jejich použité ochranné oděvy přepraveny v uzavřených obalech (kontejnerech) do čistírny nebo prádelny. Po práci musí mít pracovníci možnost se vysprchovat.

Číslo zakázky: 02-09-2014	Č. svitku MF	Archivní číslo:	Index	List č.: 1
-------------------------------------	--------------	-----------------	-------	----------------------

Pracovní postup odstranění fasádní azbestocementové desky:

1. Vytyčit - viditelně označit výstražnou páskou a zabezpečit „ochranné pásmo“.
2. V ochranném pásmu se budou pohybovat pouze pracovníci vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (jednorázovým), rukavicemi, obuví s jednorázovými návleky na obuv.
3. Plochu vystavenou dešti opatřit nátěrem jakoukoli barvou.
4. Po zaschnutí nátěru odstranit kotvení fasádní azbestocementové desky (vytažením, či vyšroubováním kotevních prvků). Nesmí být použita žádná mechanizace (např. sekyry, pily, dláta). Fasádní desky se nesmí rozbíjet ani lámat.
5. Demontáž provést velice opatrně.

V případě, že se ukáže, že kotevní prvky není možno odstranit, je nutno navrhnout jiný způsob rozebírání a změnit technologii po projednání s pracovníkem KHS. Nepoužívat odbroušení.

6. Na místě fasádní desky zabalit do neprodyšně těsného obalu - použít pytle. Teprve takto zabalené desky možno transportovat. V případě odstraňování fasádních desek v úrovni 2.NP bude zabalení desek provedeno na lešení a teprve zabalené desky budou transportovány dolů.
7. Zabalené fasádní desky označit štítkem jako nebezpečný odpad s obsahem azbestu.
8. Zabalené a označené fasádní desky transportovat na skladku Praktická. Zde odpad ukládaný na skládku deklarovat jako odpad s obsahem azbestu.
9. Prostor mezi dřevěnými hranoly a tam, kde je prach, po demontáži fasádních desek vysát průmyslovým vysavačem.
10. Vysátý prach zlikvidovat spolu s odstraňovanými fasádními deskami.
11. Po práci vysát oděv všech pracovníků pracujících v ochranném pásmu.
12. Vysátý prach z oděvů zlikvidovat spolu s odstraňovanými fasádními deskami.
13. Jednorázový oděv pracovníků a jednorázové návleky na obuv uzavřít do neprodyšného těsného obalu (pytle), označit štítkem jako nebezpečný odpad s obsahem azbestu a spolu s odstraňovaným materiálem odvést na skládku.

Odborná firma odstraňující azbest ze staveb je povinna hlásit tyto práce 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 41 zákona 258/2000 Sb.

Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, a předpisech souvisejících (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17 odst. 7 NV).

Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu se hlásit nemusejí, tyto práce však definuje vyhláška 394/2006 Sb.. Ta předpokládá provedení měření a hodnocení rizik pro to, aby tyto práce mohly být považovány za práci ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Měření azbestových vláken a hodnocení rizik je finančně náročné.

Tam, kde hodnocení rizik provedeno není, nejde o tyto práce a povinnost hlášení platí.

Číslo zakázky: 02-06-2017	Č. svitku MF	Archivní číslo:	Index	List č.: 2
-------------------------------------	--------------	-----------------	-------	----------------------