



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky:	01IN-002996
Název veřejné zakázky:	WIM 2017 - LOKALITA D35 - 268km
Druh řízení:	Otevřené řízení
ISPROFIN / ISPROFOND:	500 156 0003

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění	Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace / Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu
	Informace poskytnutá zadavatelem
	<p>Zadavatel upravil formulaci v SO 496.2, odstavci 6.4.2, části:</p> <p><u>„Rozváděčová vnitřní skříň bude:</u></p> <ul style="list-style-type: none">· Rozměry dle možností vnější skříňe- min. 1000x500x1600mm,· Krytí IP 55,· Materiál - plech opatřený nátěrem,· Jištění na vstupu 10A/B- 3f,· Přepětíová ochrana st. 2+3,· Proudová ochrana s $I_{\text{rez}}=30\text{mA}$,

	<ul style="list-style-type: none"> · Napěťová soustava s nízkým napětím: 3NPE ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-S · Napěťová soustava s malým zálohovaným napětím: 12 nebo 24VDC. Bude-li řešení uchazeče pro provoz vyžadovat jakékoli jiné napětí, je zhotovitel povinen v rámci řešení realizovat i dodávku odpovídající napěťové konverze. · Zhotovitel v rámci technického řešení zajistí, že v případě výpadku napájení bude kapacita zálohované energie dostačovat na bezpečné ukončení provozu zařízení (zařízení se vypne a předá informaci o výpadku napájení). Po opětovném obnovení napájení se zařízení opět automaticky (bez vnějšího zásahu) uvede do plného provozu. · Zařízení, která pro své bezpečné vypnutí nevyžadují zálohované napájení mohou být napájeny nezálohovaným napájením 230 VAC. · Ochranou při poruše (neživých částí): <ul style="list-style-type: none"> o automatickým odpojením od zdroje, o ochranným pospojováním, o ochranným uzemněním, o doplňkovou ochranou: doplňujícím pospojováním,, proudovým chráničem...“ <p>Kde větu: „Zařízení, která pro své bezpečné vypnutí nevyžadují zálohované napájení mohou být napájeny nezálohovaným napájením 230 VAC.“ nahrazuje větou „Zařízení, která pro své bezpečné vypnutí nevyžadují zálohované napájení mohou být napájena nezálohovaným napájením 400/230 V.“</p>
--	--

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 25. 5. 2018, 15:00 hod.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ust. § 212 ZZVZ provedení úpravy v oznámení o zahájení zadávacího řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, a to konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne **12. 04. 2018**


 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Jan Pejchal
 ředitel úseku informatiky

