



REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY
KLADRUBY 30
257 62 KLADRUBY U VLAŠIMI

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2.

Zadavatel: Rehabilitační ústav Kladruby
Sídlo: Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi
IČO: 00068705
DIČ: CZ00068705
Jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel

Název veřejné zakázky: Zateplení bytových domů čp. 46 a 47, obec Tehov
ID veřejné zakázky na profilu Tenderarena: VZ0043651

Výše uvedený zadavatel v souladu § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující upřesňující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace formou odpovědi na dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

Dotaz k zateplení bytového domu B a C :

1. Ve výkazu výměr se neshoduje počet oken s tabulkou výpisu oken (položka 1 a pol.5)
2. Ve výkazu výměr jsem nenašel položku na elektroinstalaci zvonků. Je tam pouze dodávka zvonkového tabla.
3. Ve výkazu výměr není položka na demontáž a likvidaci stávajících vstupních dveří a stěny vč. začistění ostění, nadpraží a úprava podlahy po demontáži.
4. Jelikož se zatepluje podhled v suterénu, tak by ve výkazu výměr měla být položka na demontáž a zpětná montáž světel, popřípadě dodávka a montáž nových světel.
5. Ve výkazu výměr postrádám položku úklid staveniště.
6. Ve výkazu výměr je položka montáž soklíků (pol.112), ale není tam položka pro dodávku sokl.pásků.

Tímto žádám o vyjádření k těmto bodům. Děkuji.

Odpověď:

Ad 1) Ano počty oken u BD 46 nejsou v souladu se skutečností. Aktualizovaný počet oken je upraven dle výpisu oken pol. č. 1 – 40ks, č.5 – 26ks, č.7 – zredukován počet oken ze 2na1ks v balkonové sestavě pro spodní balkony. Je aktualizován výkaz výměr Zateplení bytového domu B a aktualizována výkresová dokumentace Výpis oken a dveří.

Ad 2) Předpokládá se dodávka vstupních dveří včetně schránek a zvonkového tabla včetně jejich instalace a zapojení, což je definováno jako součást položky č.101 cenového rozpočtu resp. položky s označením 2/1K Výpisu dveří. Veškeré náklady za práci směřujte k této položce.

Ad 3) Náklady spojené s demontáží původních skleněných výplní a jejich likvidaci zahrňte do položky č. 100 cenového rozpočtu Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m².

Ad 4) Z výkresové dokumentace jsou patrné menší místnosti, které mají logicky stropní osvětlení. Náklady spojené s demontáží a zpětnou montáží těchto světel zahrňte do položky č.120 pro BD 46 resp. č.115 pro BD 47 - Elektromontáže.

Ad 5) Je součástí zařizování staveniště a provozních vlivů, případně máte možnost využít položky vnitrostaveništní dopravy. Samostatná položka není nutná.

Ad 6) Soklíky budou vyráběny z keramických dlaždic (položka č. 111 pro BD 46 resp. položka 107 pro BD47) a je zohledněno v jejich množství a její pokládce.

V návaznosti na provedenou uměnu zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek a to do 30.4.2018 ve 13:00.

Zadavatel rovněž mění termín zahájení stavby a to na 1.6.2018 a termín pro dokončení stavby na 15.11.2018. Z tohoto důvodu vydává nový vzor smlouvy. Který je uveřejněn na profilu zadavatele.

Upravené položky jsou zohledněny v novém výkazu výměr.

Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit již tyto nové dokumenty, v případě použití neplatných dokumentů, může být nabídka vyřazena.

Nově je kontaktní osobou pro toto zadávací řízení Mgr. Jan Valoušek, tel.: 317 881 207, e-mail: jan.valousek@rehabilitace.cz .

V Kladrubech dne 13.4.2018

