

PK ing. Škubalová

Vyřizuje: Černý / 607 866 279

Naše značka: POS-PD-179a-2017  
Datum: 27.11.2017

**DÚR: „Úpravy prostranství ul. Družby ( za objektem pošty ) za účelem zajištění dopravy v klidu“**

V rámci navrhované stavby dochází ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavba vyžaduje provedení dodatečné ochrany telekomunikačního vedení. Vzhledem k provádění stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující připomínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telekomunikačních kabelů vyznačeny na terénu. V místech střetů kabelových tras se stavbou je nutné zajistit jejich vytýčení. V kolizních místech je nutné ověřit skutečné prostorové uložení prvků kabelových tras ručně kopanými sondami.
2. S rozsahem navržené dodatečné ochrany telekomunikačního vedení souhlasíme a nemáme k němu dalších připomínek.
3. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
4. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
5. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

**Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených připomínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 548430/17 vydané dne 1.3.2017, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.**

S pozdravem

**Martin Černý**

Senior specialista pro ochranu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063