SO - 301

VODOVODNÍ ŘAD - PE 100 RC 180/16,4
PRŮM. HLOUBKA 1,70 m OD NIVELETY KOMUNIKACE
155 m



SO - 301

VODOVODNÍ ŘAD - PE 100 RC 180/16,4
PRŮM. HLOUBKA 1,70 m
4,0 m



SO - 301

VODOVODNÍ ŘAD - PE 100 RC 180/16,4
PRŮM. HLOUBKA 1,70 m
5,0 m



SO - 302

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ
PRŮM. HLOUBKA 1,5 m OD PLÁNĚ KOMUNIKACE
30 m



NAPOJENÍ A ARMATURNÍ VYSTROJENÍ VODOVODNÍHO UZLU VE VITORAZSKÉ ULICI BUDE PROVEDENO V PAŽENÉ JÁMĚ PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ 2,0 X 2,0 m.
JÁMOU PROCHÁZÍ POTRUBÍ PLYNOVODU.
VÝKOP PRO VODOVOD KŘÍŽÍ 4x POTRUBÍ DO DN 200 mm A 6x KABELOVÉ VEDENÍ

1. ZÁSYP RÝH VÝKOPOVÝM, DOBŘE ZHUTNITELNÝM MATERIÁLEM, ZHUTNĚNÍ NA PLÁNI KOMUNIKACE 0,45 MPa
2. OBSYP VODOVODNÍHO POTRUBÍ SYPKÝM, ZHUTNITELNÝM MATERIÁLEM S MAX VELIKOSTÍ ZRN 32 mm
3. LOŽE A OBSYP TRUB KG PVC (KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY) KAMENIVEM TĚŽENÝM 0–4 mm
4. KANALIZAČNÍ TROUBY KG PVC HRDLOVÉ, HLADKÉ, DN 150, SN 8 kN/m2
5. VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PE 100RC 180/16,4 mm, DOPLNĚNO ŽLUTOZELENÝM VYHL. VODIČEM 6 mm2
6. ASI 0,5 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ BUDE POLOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PŘÍSLUŠNÉ BARVY
7. VÝKOP RÝHY PRO PODZEMNÍ VEDENÍ, UPRAVENÉ DNO, ZBAVENÉ KAMENŮ, NEPŘEKOPANÉ, NEROZBAHNĚNÉ, NEPROMRZLÉ
8. ODSTRANĚNÍ A OBNOVA PODKLADU MÍSTNÍ KOMUNIKACE – 150 mm ŠP, 250 mm KHD
9. ODSTRANĚNÍ A OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE – 2x 5 cm AB
10. SEJMUTÍ, ODDĚLENÉ ULOŽENÍ A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ ORNICE

Zodp. projekt.	Vypracoval	*Ing. T. Kokta,projektování VHS*	
Ing. Tomáš Kokta	**Ing. Tomáš Kokta**	*Zborovská 199/III,377 01,J.Hradec*	
		IČO: 46 67 52 30	
Kraj **Jihočeský**	Místo **České Velenice**	Formát	**2x A4**
Investor **Město České Velenice, Revoluční 228, 378 10 Č. Velenice**		Datum	**03/2018**
Akce **Oprava vodovodu a kanalizace ulice Jungmannova**		Účel	**DPS**
		Číslo zakázky	
		Číslo kopie	
		Archiv. číslo	
Příloha **Vzorová uložení potrubí**		Měřítko **1:25**	Číslo výkresu **D6**