

Váš dopis Č.j.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: O17010048627  
Vyřizuje: Šárka Šmardová  
Tel.: +420 725 860 811  
Fax: +420 387 761 225  
E-mail: sarka.smardova@cevak.cz  
Datum: 17. říjen 2017

PARSEK, v.o.s.  
Plavnická 38  
373 81 Kamenný Újezd

## **Bavorov, ul. Chmelenského - rekonstrukce silnice II/141 průtah (stavební řízení)**

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace. Jedná se o úsek od náměstí po křižovatku ulic Vodňanská a Pod Mazným.

Niveleta komunikace bude vyrovnána a převážně snížena oproti současnému stavu. Okraje budou ohraničeny beton. obrubníky. Dále bude provedena rekonstrukce chodníků. Komunikace a chodníky budou odvodněny pomocí uličních vpustí, jejichž kanalizační přípojky DN 150 a DN 200 budou napojeny do stávající kanalizace pro veřejnou potřebu.

### **S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. - p. Stehlík, tel. 731 134 286, vaclav.stehlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
2. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
3. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
4. Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
5. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
6. Napojení kanalizačních přípojek bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Prachatice, p. Fafejta, tel. 724 791 051. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začistěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
7. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Prachatice, p. Fafejta, tel. 724 791 051. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
9. Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
10. Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.


11. V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

**Upozornění:**

- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem



Šárka Šmardová  
referent vyjadřovací činnosti

**ČEVAK a.s.**

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (204)

Přílohy: projektová dokumentace