



MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
Radniční 1/2, 434 69 Most

Statutární město Most

Doručeno: 15.01.2018

MmM/005548/2018

listy:1 přílohy:1

druh:



mmmoes6e44dafd

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

PRO INTERNÍ POTŘEBU



mmmoes89790419

Statutární město Most, zastoupené Ing.
Radniční 1/2
Most Most

NAŠE ZN.: OSÚ/134467/2017/EF/ZS-166
Č. J.: MmM/004587/2018/OSÚ/EF

VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - RNDr. Eva Felklová
TEL.: 476 448 313
IP TEL.: 474 771 231
FAX: 476 448 570
E-MAIL: eva.felklova@mesto-most.cz

MOST DNE: 10.01.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Žadatel

Statutární město Most, zastoupené Ing. Olgou Vyleťalovou, vedoucí odboru investic Magistrátu města Mostu, IČO 00266094, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1 (dále jen „žadatel“)

Odbor stavební úřad Magistrátu města Mostu, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vydává** podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona, ve spojení s § 149 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti podané výše uvedeným žadatelem toto **závazné stanovisko**:

Se stavbou:

Parkoviště u objektu CVČ v Mostě
Most, Marš. Rybalka č.p. 1020

na pozemku: parc. č. 4926/1, 4940/26, 4940/37, 4937 v katastrálním území Most II

souhlasí.

Údaje o místě stavby:

Název kraje	Ústecký kraj
Název obce	Most
Identifikátor katastrálního území	699594
Název katastrálního území	Most II
Parcelní čísla dle evidence KN	parc. č. 4926/1, 4940/26, 4940/37, 4937
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-14-01-0320-0-00
Hydrogeologický rajon	Mostecká pánev - severní část (2131)
Vodní útvar povrchových vod	Srpina po ústí do toku Bílina (OHL_0810)
Vodní útvar podzemních vod	Mostecká pánev - severní část (ID 21310)

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)

- přibližný střed stavby

Výškopisné údaje

Stanovené záplavové území

$X = 990469,57$ $Y = 791329,19$

cca 280 m n.m.

NE

Popis stavby podle předložené projektové dokumentace:

Projektová dokumentace řeší parkoviště v ul. Marš. Rybalka v Mostě. Je navržena nová dispozice s využitím centrální příjezdové komunikace a kolmým řazením po obou stranách (nově 17 parkovacích míst, původně 12). Odvodnění ploch je řešeno vsakováním. Pro odvod dešťových vod z parkoviště je navržen vsakovací drén o rozměrech 0,30 x 0,60 x 56,00 m (akumulační schopnost 15 m³). Drén bude vyplněn hrubým kamenivem frakce 63-125 mm. Dešťové vody budou přečištěny přes sorpční geotextilii Firbertex F40 250g/m². Odvodňovaná plocha je 512 m².

Předložená dokumentace

Název: *Parkoviště u objektu CVC v Mostě*

Zpracovatel: *Rapid Most spol. s r.o., IČO: 25045393*

Autorizovaná osoba: *Ing. Vladimír Plhák (ČKAIT –0401506)*

Stupeň: *pro územní řízení*

Datum: *08/2017*

Investor stavby: *Statutární město Most., Radniční 1/2, 434 01 Most*

Odůvodnění

Dne 04.12.2017 podal výše uvedený žadatel u odboru stavební úřad Magistrátu města Mostu žádost o stanovisko vodoprávního úřadu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu: „Parkoviště u objektu CVC v Mostě“. K žádosti byly doloženy zejména tyto doklady – dokumentace stavby, hydrogeologický posudek k likvidaci srážkových vod zpracovaný v září 2017 RNDr. Zdeňkem Bejšovcem (odborná způsobilost v inženýrské geologii, hydrogeologii a ložiskové geologii - č. 1851/2004) a souhlasné vyjádření správce povodí - státního podniku Povodí Ohře ze dne 14.11.2017 zn.: POH/46102/2017-2/037200.

Vhodnost zasakování byla doložena předloženým hydrogeologickým posudkem. Podle tohoto posudku navržený systém vsakování srážkových vod bude mít výrazně lepší parametry pro zasakování srážkových vod než současná plocha. Zasakováním srážkových vod se nezmění hydrogeologické ani hydrologické poměry. Podle předloženého vyjádření správce povodí z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe (dále jen „NPP Labe“) a Plánem dílčího Povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (dále jen „PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“) je záměr možný a se stavbou souhlasí bez podmínek.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a došel k závěru, že k záměru vydá souhlasné závazné stanovisko, neboť lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení ani jedné z kvalitativních složek ve smyslu přílohy V. Směrnice 2000/60/ES.

Poučení

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci

samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Závazné stanovisko je platné pro záměr podle předložené dokumentace. Každá změna oproti předložené dokumentaci, která by mohla ovlivnit vodní poměry, musí být projednána s vodoprávním úřadem.

Stavba ani žádná její část není vodním dílem.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Franta", written over the stamp.

Ing. Stanislav Franta
vedoucí odboru stavební úřad
Magistrátu města Mostu

Přílohy pro žadatele

- předložená dokumentace

Obdrží

Žadatel:

Statutární město Most, zastoupené Ing. Olgou Vyleťalovou, vedoucí odboru investic Magistrátu města Mostu, Radniční č.p. 1/2, 434 01 Most 1

