



Váš dopis zn.:  
ze dne: 30.1.2018  
Naše značka: O18610033413/UTPCMO/Šr  
Vyřizuje: **Hana Šrůtová**  
Datová schránka: **f7rf9ns**  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 6.2.2018

**Rapid Most spol. s r.o.**  
**Marš. Rybalka 1020**  
**434 01 Most**

### **Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících**

Název akce:	<b>Parkoviště u objektu CVČ v Mostě</b>
Účel vyjádření:	<b>k dokumentaci sloučeného územního a stavebního řízení stavby a staveb s ní souvisejících</b>
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Most
	Část obce, ulice, č.p.: Most, Marš. Rybalka
	Katastrální území, parcelní číslo: Most II, ppč.4926/1, 4937, 4940/26, 4940/37
Žadatel:	<b>Ing. Kamil Novotný</b>
Adresa, tel., e-mail	773 227 887, <a href="mailto:novotny@rapidmost.cz">novotny@rapidmost.cz</a>
Investor:	Statutární město Most
Adresa, tel., e-mail	Radniční 1/2, 434 69 Most
Projektant:	Rapid Most spol. s r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O17610233531/UTPCMO/Šr ze dne 6.10.2017
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</b>

Vodohospodářská stavba	NE
------------------------	----

#### Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší parkoviště v ul. Marš. Rybalka v Mostě na ppč. 4940/26 a 4940/37 v k.ú. Most II. Je navržena nová dispozice s využitím centrální příjezdni komunikace a kolmým řazením po obou stranách (17 parkovacích míst). Vozidla jsou od chodců oddělena ochranným ostrůvkem. Odvodnění ploch je řešeno vsakováním. Veřejné osvětlení je zajištěno stávajícími svítidly.

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby  
**souhlasíme**

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

**Stavebník bere na vědomí skutečnost, že je lokalitě umístěna kanalizační stoka do DN 500 a dále se bude řídit ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.**

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započítáním prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma našich zařízení.**
- 6) **Do kanalizace v naší správě nebude napojen odvod dešťových vod.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla.
- 9) Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti, (kanalizace - p. Kurka, tel. 724 123 743). Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena UTPČ Most před započítáním užívání stavby.
- 10) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 11) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 12) Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation ("dgn"). **Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno OTPČ Most před započítáním užívání stavby.**

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
156

Hana Šrůtová  
referent technickoprovozní činnosti