

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues1043e2b

VÁŠ DOPIS ZN.: -

ZE DNE: 10. 10. 2017

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 49211/2017

VYŘIZUJE: Remutová Blanka Ing.

TEL.: +420477755431

FAX: +420477755412

E-MAIL: blanka.remutova@khsusti.cz

DATUM: 16. 10. 2017

Statutární město Most

Radniční ½

434 01 Most

## Dokumentace stavby „Parkoviště u objektu CVČ v Mostě“ závazné stanovisko

**Investor:** Statutární město Most, Radniční ½, 434 01 Most

Dne 12. 10. 2017 byla doručena na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „Parkoviště u objektu CVČ v Mostě“.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), toto

### **závazné stanovisko:**

S předloženou projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „Parkoviště u objektu CVČ v Mostě“ se

**souhlasí.**

### **Tento souhlas je vázán na splnění takto stanovených podmínek:**

1. veškeré hlučné stavební práce v blízkosti stávající zástavby budou prováděny pouze v denní době (7:00 – 21:00 hod.),
2. budou provedena veškerá přístupná technická opatření tak, aby při výstavbě nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
3. při výstavbě budou v případě nutnosti stavební plochy skrápěny, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností.

### **Odůvodnění:**

Předmětem projektové dokumentace (RAPID MOST spol. s r.o., srpen 2017, paré č. 3) je vybudování nových parkovacích a odstavných stání v počtu 17 míst v kolmém řazení. Odvodnění ploch bude řešeno vsakováním. Veřejné osvětlení je zajištěno stávajícími svítidly. Stavba je v souladu s územním plánem města.

Podmínky tohoto stanoviska vychází z požadavků § 30 zákona a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

TELEFON  
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO  
7100918  
3

FAX  
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY  
8p3ai7n

e-mail  
e-podatelna@khsusti.cz

Upozorňujeme, že dle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb. je nezbytné zahrnout podmínky uvedené ve výroku tohoto stanoviska do rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Krajská hygienická stanice  
Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem  
Hygienická obecná a komunální  
územní pracoviště Most  
J.E. + M.J. 2/6/3, 434 04 10 101

**Ing. Jaroslav Rais**  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště Most  
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje  
se sídlem v Ústí nad Labem

Příloha: 1x projekt